



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นาย พิชยาน แก้วไสย
 อ้างถึง คำร้องที่ 825 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ... นางสาวภรณ์ทิพย์ สวาสดีเพ็ชร... นั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง... 85... เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด... 250... แควีเอ
 PEA 51-009374 ติดตั้งที่... ถนนห้วยเล็ก... โหลดเฟส เอ 190... บี 178... ซี 165...
 โวลท์ปลายสาย... 210... โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง... 200... เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด... 15... แอมป์... 1... เฟส ใช้สำหรับกิจการ... ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ. ขนาด... -... เมตร จำนวน... -... ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด... -... ต.มม. จำนวน... -... สาย ระยะทาง... -... เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด... 95 AW... ต.มม. จำนวน... 2... สาย ระยะทาง... 85... เมตร
 พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด... -... ต.มม. จำนวน... -... สาย
 ระยะทาง... -... เมตร (ตีกแถว, ห้อยแถว จำนวน... -... ห้อย)
 รื้อถอน... -

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน... 17,226.63... บาท ภาษี 7% เป็นเงิน... 1,205.86... บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น... 18,432.49... บาท (.....หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบเก้าสตางค์.....)

กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยายเขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่ววดเจริญ)

ผบ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 001

- 2 ม.ค. 2562

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

FM-CO-19

- 2 ม.ค. 2562