



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

## บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.  
 เลขที่ วันที่  
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นายสิทธิพงษ์ เย็นใจเฉื่อย  
 อ้างถึง คำร้องที่ 775 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ นายสิทธิพงษ์ เย็นใจเฉื่อย นั้น  
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

### 1) รายละเอียด

1. ชื่อผู้ใช้ไฟ นายสิทธิพงษ์ เย็นใจเฉื่อย บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 1  
 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ โต๊ะสนัก  
 - มีผู้ใช้ไฟ - แรงสูง 3 เฟส 22 เควี วงจรที่ 09  
 ของสถานี่ควบคุมการจ่ายไฟ ศรีราชา อยู่ห่างจากสถานี่ฯ 10 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย โหลดรวมประมาณ - กว.  
 รายละเอียด -  
 -  
 -

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลงเดิม/ใหม่ ระบบ - เฟส 22 เควี ขนาด - เควีเอ ตั้งที่แท่ง 3  
 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์ วัด  
 โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้  
 อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์  
 ขนาด - เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน - เครื่อง  
 ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์  
 ขนาด 50 เควีเอ เป็นระบบ 3 \* เฟส (/) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์  
 ขนาด 160 เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

## 2) วิธีดำเนินการ

### แรงสูงภายนอก

- (-) ปักเสาเคอร์.ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น  
 (-) พาดสายขนาด \_\_\_\_\_ ต.มม. จำนวน \_\_\_\_\_ สาย  
 ระยะทาง \_\_\_\_\_ เมตร

### แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

- (-) ปักเสาเคอร์.ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น  
 (-) พาดสายขนาด \_\_\_\_\_ ต.มม. จำนวน \_\_\_\_\_ สาย  
 ระยะทาง \_\_\_\_\_ เมตร

### หม้อแปลง

- (-) ปักเสาเคอร์.ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น  
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด  
 (/) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22 เควี ขนาด 160 เควีเอ  
 จำนวน 1 เครื่อง

### แรงต่ำภายนอก

- (/) ปักเสาเคอร์.ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น  
 (/) พาดสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย  
 ระยะทาง 260 เมตร  
 (/) พาดสายเมนชายคาขนาด \_\_\_\_\_ ต.มม. จำนวน \_\_\_\_\_ สาย  
 ระยะทาง \_\_\_\_\_ เมตร

### แรงต่ำภายใน

- (-) ปักเสาเคอร์.ขนาด \_\_\_\_\_ เมตร จำนวน \_\_\_\_\_ ต้น  
 (/) พาดสายขนาด \_\_\_\_\_ ต.มม. จำนวน \_\_\_\_\_ สาย  
 ระยะทาง \_\_\_\_\_ เมตร  
 (/) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด \_\_\_\_\_ วัตต์ จำนวน \_\_\_\_\_ ชุด  
 จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเอง

### แผนกรื้อถอน

- (/) -รื้อถอนหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22000/400ระบบ 3 เฟส  
 ขนาด 50 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง(คืนคลัง)  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

### อุปกรณ์รื้อถอน

- ก่อสร้างปี \_\_\_\_\_ งานขยายเขตงบ \_\_\_\_\_  
 ทรัพย์สิน \_\_\_\_\_

## ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

|                                  |          |   |     |                |
|----------------------------------|----------|---|-----|----------------|
| แรงสูงภายนอก                     | เป็นเงิน | - | บาท | เบิกจากงบลงทุน |
| แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50% | เป็นเงิน | - | บาท | เบิกจากงบลงทุน |
| รีดออนแรงสูง                     | เป็นเงิน | - | บาท | เบิกจากงบทำการ |
| ปรับปรุงแรงต่ำ                   | เป็นเงิน | - | บาท | เบิกจากงบลงทุน |
| รีดออนแรงต่ำ                     | เป็นเงิน | - | บาท | เบิกจากงบทำการ |
| แผนกมิเตอร์                      | เป็นเงิน | - | บาท | เบิกจากงบลงทุน |
| รีดออนหม้อแปลง                   | เป็นเงิน | - | บาท | เบิกจากงบทำการ |

## ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

|                                          |          |              |     |
|------------------------------------------|----------|--------------|-----|
| แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%         | เป็นเงิน | -            | บาท |
| ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก            | เป็นเงิน | 77,198.35 ✓  | บาท |
| ค่ารีดออนแผนกหม้อแปลงภายนอก              | เป็นเงิน | 4,931.00 ✓   | บาท |
| ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก              | เป็นเงิน | 108,258.40 ✓ | บาท |
| ค่ารีดออนแผนกแรงต่ำภายนอก                | เป็นเงิน | 1,825.00 ✓   | บาท |
| ค่าบริการ Hotline                        | เป็นเงิน | 15,891.18 ✓  | บาท |
| รีดออนแรงสูง                             | เป็นเงิน | -            | บาท |
| รีดออนหม้อแปลง                           | เป็นเงิน | -            | บาท |
| รีดออนแรงต่ำ                             | เป็นเงิน | -            | บาท |
| ค่าสมทบการก่อสร้าง ( - เครื่อ x 100 บาท) | เป็นเงิน | -            | บาท |
| รวมเป็นเงิน                              | เป็นเงิน | -            | บาท |

หัก ค่าอุปกรณ์ส่งคืนคลัง \_\_\_\_\_ เป็นเงิน \_\_\_\_\_ บาท

รวมเป็นเงิน 208,103.93 ✓ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 14,567.28 ✓ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 222,671.21 ✓ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 222,671.21 บาท

(สองแสนสองหมื่นสองพันหกกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

กำหนดคืนราคา 6 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ ผู้ใช้ไฟ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้อง  
ของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

  
(นายสมภูมิ ไขววดเจริญ)  
ผ.บ.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 014

14 ม.ค. 2562

ผบ.ป., ผบ.ห. , ผบ.ค. , ผค.บ. . ดำเนินการต่อไป.

  
(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

14 ม.ค. 2562