



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

9(1) - 012/62
C-62-H-SRCCS.0009

จาก ผบค.กฟอ.สรข. ถึง ผจก.กฟอ.สรข.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา นาย กร เกษทรัพย์
อ้างถึง คำร้องที่ 840 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นาย กร เกษทรัพย์ นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง 95 เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ
PEA 56-005406 ติดตั้งที่ ถนนชุมชนหุบบอนซอย 3 โหลดเฟส เอ 25 ปี 20 ซี -
โวลท์ปลายสาย 210 โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง 250 เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส ใช้สำหรับกิจการ ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย ระยะทาง - เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 2 สาย ระยะทาง 95 เมตร
พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด - ต.มม. จำนวน - สาย
ระยะทาง - เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน - ห้อง)
รื้อถอน -

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน 28,281.98 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 1,979.74 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,261.72 บาท (สามหมื่นสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)
กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไขววดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรข.-บค./ 013

14 ม.ค. 2562

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรข.

14 ม.ค. 2562

FM-CO-19