



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรข. ถึง ผจก.กฟอ.สรข.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- น.ส. นิ แสงเจีย
 อ้างถึง คำร้องที่ 014 ลงวันที่ 08 มกราคม 2562

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ..... น.ส. นิ แสงเจีย นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง..... 300เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด..... 50เควีเอ
 PEA..... 45-031584ติดตั้งที่ ถนนชิรวาฬ..... โหลดเฟส เอ..... 25ปี..... 20ซี..... 18
 โวลท์ปลายสาย..... 210โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง..... 400เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด..... 15แอมป์..... 1เฟส ใช้สำหรับกิจการ..... ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... 95 AWค.มม. จำนวน..... 2สาย ระยะทาง..... 300เมตร
 พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย
 ระยะทาง.....เมตร (ดักแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน..... 50,333.90บาท ภาษี 7% เป็นเงิน..... 3,523.37บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..... 53,857.27บาท (.....ห้าหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์.....)
 กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ใช้อวดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

17 ม.ค. 2562

อนุมัติ ที่ สรข.-บค./029

ผบป., ผบห., ผบค., ผคน. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรข.

18 ม.ค. 2562

FM-CO-19