



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

C-62-H-SRCCS.0020

๙๐๗-๐๑๖/๖๒

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นาง ประนอม ปิ่นอนงค์
อ้างถึง คำร้องที่ 006 ลงวันที่ 04 มกราคม 2562

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นาง ประนอม ปิ่นอนงค์ นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง * เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด 250 แควีเอ
PEA 37-012002 ติดตั้งที่ ถนนวิชิตราธิ โหลตเฟส เอ 175 บี 155 ซี 148
โวลท์ปลายสาย 210 โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง 300 เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส ใช้สำหรับกิจการ ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ค.มม. จำนวน สาย ระยะทาง เมตร
พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ค.มม. จำนวน สาย
ระยะทาง เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน ห้อง)
รื้อถอน

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน 9,988.24 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 699.18 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,687.42 บาท (หนึ่งหมื่นหกกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่ววดเจริญ)

ผบ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติที่ สรช.-บค./ 030

17 ม.ค. 2562

ผบป., ผบห., ผบค., ผคช. ดำเนินการต่อไป.

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

FM-CO-19

18 ม.ค. 2562