



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

9(1)-018/62
C-62-H-SRCCS.0011

จาก ผบค.กฟอ.สรข.

ถึง ผจก.กฟอ.สรข.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นาย พัฒนสิทธิ์ สุรกิจบวร

อ้างถึง คำร้องที่ 013 ลงวันที่

08 มกราคม 2562

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นาย พัฒนสิทธิ์ สุรกิจบวร.....นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงดันระยะทาง.....200.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....160.....เควีเอ
PEA.....52-005345.....ติดตั้งที่.....ถนนศรีราชา-หนองค้อ 29.....โหนดเฟส เอ.....120.....ปี.....115.....ซี.....110.....
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....200.....เมตร
ขอติดตั้งมีเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ค.มม. จำนวน.....4,2.....สาย ระยะทาง.....175,10.....เมตร
พาดสายเมนสายเคเบิลด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ค.มม. จำนวน.....4.....สาย
ระยะทาง.....30.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....4.....ห้อง)
รื้อถอน.....สาย ขนาด 50 A, 50 AW จำนวน 1,3 เส้นระยะทาง 170 เมตร (คืนคลัง)

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....69,237.50.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....4,846.63.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....74,084.13.....บาท (.....เจ็ดหมื่นสี่พันแปดสิบสี่บาทสิบสามสตางค์.....)
กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไขหวดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรข.-บค./ 025

18 ม.ค. 2562

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรข.

FM-CO-19

21 ม.ค. 2562