



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

C-62-H-SRCCS.0066

9(1)-02562

จาก ผบค.กฟอ.สรข. ถึง ผจก.กฟอ.สรข.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา นาย ชูพงศ์ เตียไพบูลย์
อ้างถึง คำร้องที่ 058 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นาย ชูพงศ์ เตียไพบูลย์ นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....15.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....160.....เควีเอ
PEA. 36-008204 ติดตั้งที่ ถนนเก้าگیโล โหลดเฟส เอ.....120.....ปี.....110.....ซี. 90
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....400.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....โรงงานพริก


2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.มม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW ค.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....15.....เมตร
พาดสายเมนชานคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.มม. จำนวน.....-.....สาย
ระยะทาง.....-.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....-.....ห้อง)
รื้อถอน.....-

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....17,806.47.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,246.45.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....19,052.92.....บาท (.....หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าสิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.


(นาย สมภูมิ ไช้วตเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรข.-บค./ 012

21 ก.พ. 2562

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.


(นางนงนุช สุขเจริญ)

ชก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ศรีราชา

21 ก.พ. 2562

FM-CO-19