



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นาย สมชาย วังแก้ว
 อ้างถึง คำร้องที่ 047 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นาย สมชาย วังแก้ว.....นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....85.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....250.....เควีเอ
 PEA.....55-009714 ติดตั้งที่.....หมู่บ้าน พฤษชาติ 6.....โหนดเฟส เอ.....185.....ปี.....175.....ซี.....170.....
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....100.....เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสาakor.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....6.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW ต.มม. จำนวน.....4.....สาย ระยะทาง.....85.....เมตร
 พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....สาย
 ระยะทาง.....-.....เมตร (ตีกแถว, ห้องแถว จำนวน.....-.....ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....71,578.81.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....5,010.52.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....76,589.33.....บาท (.....แปดพันแปดร้อยสามสิบหกบาทหกสตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไขว่ดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติที่ สรช.-บค./ 015

ผบ.ป., ผบ.ท., ผบ.ค., ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

FM-CO-19