



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

C-62-H-SRCCS.G076

๑(1) - 035/๖๒

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอศรีราชา
อ้างถึง คำร้องที่ 076 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับสำนักงานสาธารณะสุขอำเภอศรีราชา นั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....250.....เควีเอ
PEA.35-000105.....ติดตั้งที่.....หน้าที่ว่าการอำเภอศรีราชา โหลดเฟส เอ.....25.....ปี.....20.....ซี.....15.....
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....200.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ. ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....2.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย
ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
รื้อถอน.....เสา คอ. ขนาด 8 เมตร จำนวน 1 ต้น (คืนคลัง)

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....18,110.13.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,267.71.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....19,377.84.....บาท (.....หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์.....)
กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยายเขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไชยวดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./082

ผบ.ป., ผบ.ห., ผบ.ค., ผบ.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นายสิริพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

FM-CO-19