



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

## บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.  
 เลขที่ วันที่  
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นางสาว ขวัญใจ ตระกูลไตรพลฤกษ์  
 อ้างถึง คำร้องที่ 092 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นางสาว ขวัญใจ ตระกูลไตรพลฤกษ์... นั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

### 1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด.....160.....เควีเอ  
 PEA. 54-18760.....ติดตั้งที่.....ถนนวัดบ่อหิน.....โหลตเฟส เอ.....110.....ปี.....90.....สี.....75  
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....200.....เมตร  
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่พักอาศัย

### 2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น  
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร  
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร  
 พาดสายเมนสายเคเบิลสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย  
 ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)  
 รื้อถอน.....

### 3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....7,729.44.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....541.06.....บาท  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....8,270.50.....บาท (.....แปดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทถ้วน.....)  
 กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยายเขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไชยวดีเจริญ)

ผบ.บค.กฟอ.ศรีราชา

11 มี.ค. 2562

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 098

ผบป., ผบห., ผบค., ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

11 มี.ค. 2562