



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๗(๑) - ๐๕๐/๖๑
C-62-H-SRCCS.0064

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- บริษัท แอลบีพี เอ็นจิเนียริง จำกัด
อ้างอิง คำร้องที่ 073 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ...บริษัท แอลบีพี เอ็นจิเนียริง จำกัด...นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง...10...เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด...250...เควีเอ
PEA. 47-005119...ติดตั้งที่...หมู่บ้านอานวยพร...โหนดเฟส เอ...175...ปี...155...สี...142...
โวลท์ปลายสาย...210...โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง...200...เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด...15...แอมป์...1...เฟส ใช้สำหรับกิจการ...ประกอบชิ้นวางของ...

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา กร.ขนาด...9...เมตร จำนวน...1...ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด...-...ด.มม. จำนวน...-...สาย ระยะทาง...-...เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...95 AW...ด.มม. จำนวน...2...สาย ระยะทาง...10...เมตร
พาดสายเมนชาคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...-...ด.มม. จำนวน...-...สาย
ระยะทาง...-...เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน...-...ห้อง)
รื้อถอน...-

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน...12,501.28...บาท ภาษี 7% เป็นเงิน...875.09...บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...13,376.37...บาท (...หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบเจ็ดสตางค์...)
กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไขหวัดเจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 121

15 มี.ค. 2562

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายสือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

15 มี.ค. 2562

FM-CO-19