



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

## บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.  
เลขที่ วันที่  
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นาย มานะ เนตรวิเชียร  
อ้างถึง คำร้องที่ 098 ลงวันที่ 05 มีนาคม 2562

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นาย มานะ เนตรวิเชียร นั้น  
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

### 1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....50.....เควีเอ  
PEA 51-93072 ติดตั้งที่ บ้านเนินตอง โหลดเฟส เอ 35 ปี 30 ซี 25  
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....300.....เมตร  
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย.....


### 2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น  
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร  
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร  
พาดสายเมนชาคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ด.มม. จำนวน.....สาย  
ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)  
รื้อถอน.....

### 3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....4,388.15.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....307.17.....บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....4,695.32.....บาท (.....สี่พันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทสามสิบสองสตางค์.....)  
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย  
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

  
(นาย สมภูมิ ไช้หวดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 119

15 มี.ค. 2562

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

15 มี.ค. 2562

FM-CO-19