



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา นายประเสริฐ ณ สงขลา
 อ้างถึง คำร้องที่ 032 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นายประเสริฐ ณ สงขลา นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง 300 เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด 250 แควีเอ
 PEA 47-005119 ติดตั้งที่ หน้าวัดหนองขาม โหลดเฟส เอ 175 บี 155 ซี 142
 โวลต์ปลายสาย 210 โวลต์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง 200 เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 3 เฟส ใช้สำหรับกิจการ ป้ายโฆษณา

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด - ค.ม.ม. จำนวน - สาย ระยะทาง - เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 AW ค.ม.ม. จำนวน 4,2 สาย ระยะทาง 250,45 เมตร
 พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด - ค.ม.ม. จำนวน - สาย
 ระยะทาง - เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน - ห้อง)
 รื้อถอน - สาย ขนาด 50 A, 50 AW จำนวน 1,3 เส้น ระยะทาง 245,245 เมตร(RM)

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน 85,835.45 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 6,008.48 บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 91,843.93 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทเก้าสิบสามสตางค์)
 กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไขววดเจริญ)

ผบ.บค.กฟอ.ศรีราชา

15 มี.ค. 2562

อนุมัติที่ สรช.-บค./ 120

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายสือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

15 มี.ค. 2562

FM-CO-19