



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๑(๑) - ๐๕๖/๖๒
C-62-H-SRCCS.0107

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- มูลนิธิกังหันน้ำชัย
อ้างถึง คำร้องที่ 088 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....มูลนิธิกังหันน้ำชัย.....นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....105.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....30.....เควีเอ
PEA 56-013418.....ติดตั้งที่.....ชุมชนกังหันน้ำ.....โหนดเฟส เอ.....25.....ปี.....ซี.....
โวลต์ปลายทาง.....210.....โวลต์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายทางอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....105.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....30.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....มูลนิธิ.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ด.ม.ม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW ด.ม.ม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....105.....เมตร
พาดสายเมนสายเคเบิลด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ด.ม.ม. จำนวน.....สาย
ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....11,326.09.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....792.83.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....12,118.92.....บาท (.....หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข่วัดเจริญ)

ผบ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 122

15 มี.ค. 2562

ผบป., ผบห., ผบค., ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

15 มี.ค. 2562

FM-CO-19