



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา สำนักงานเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์(ซอยบ้านนอก ซ 1)
 อ้างถึง คำร้องที่ 102 ลงวันที่ 06 มีนาคม 2562

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

สำนักงานเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์(ซอยบ้านนอก ซ 1)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....100.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....100.....เควีเอ
 PEA 45-014902 ติดตั้งที่.....หนองค้อ.....โหลดเฟส เอ 70 บี 60 ซี 55
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....0.05.....เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....4.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.มม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW ค.มม. จำนวน.....4.....สาย ระยะทาง.....100.....เมตร
 พาดสายเมนสายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.มม. จำนวน.....-.....สาย
 ระยะทาง.....-.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....-.....ห้อง)
 รื้อถอน.....สาย 50 A, 50 AW จำนวน 1.3 เส้น ระยะทาง 8 เมตร(คืนคลัง).....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....62,520.82.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....4,376.46.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....66,897.28.....บาท (.....หกหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบบเจ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์.....)
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไขววดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 118

15 มี.ค. 2562

ผบ.ป., ผบ.ท., ผบ.ค., ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นายสิริพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

15 มี.ค. 2562

FM-CO-19