



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

C-62-H-SRCCS.0113

๙๖๖-๐๖๔

จาก ผบค.กฟอ.สรข.

ถึง ผจก.กฟอ.สรข.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-บริษัท ทู.มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(หนองขาม)

อ้างถึง คำร้องที่ 117 ลงวันที่

14 มีนาคม 2562

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

บริษัท ทู.มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(หนองขาม)
ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....40.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....250.....เควีเอ
PEA.....49-005815 ติดตั้งที่.....ถนนหนองขาม.....โหลดเฟส เอ.....185.....ปี.....175.....ซี.....170.....
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....300.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ค.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....40.....เมตร
พาดสายเมนชาคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ค.มม. จำนวน.....สาย
ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....9,233.78.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....646.36.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....9,880.14.....บาท (.....เก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทสิบสี่สตางค์.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไซฮวดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรข.-บค./129

22 มี.ค. 2562

ผบป., ผบห., ผบค., ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นายถิรพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรข.

FM-CO-19

22 มี.ค. 2562