



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

9(17)-067/62
C-62-H-SRCCS.0103

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา นาย วุฒิวัฒน์ ศิริสุนทร
อ้างถึง คำร้องที่ 107 ลงวันที่ 08 มีนาคม 2562

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ..... นาย วุฒิวัฒน์ ศิริสุนทร..... นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....15.....เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด.....250.....เควีเอ
PEA. 47-01062.....ติดตั้งที่..... ถนนชากค้อ-หนองขาม..... โหลดเฟส เอ..... 175..... บี..... 155..... ซี..... 142.....
โวลท์ปลายสาย..... 210..... โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง..... 200.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด..... 15..... แอมป์..... 1..... เฟส ใช้สำหรับกิจการ..... ร้านขายของชำ.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา กอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.ม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..... 95 AW.....ค.ม. จำนวน..... 2.....สาย ระยะทาง..... 15.....เมตร
พาดสายเมนชากค้อด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.ม. จำนวน.....-.....สาย
ระยะทาง.....-.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....-.....ห้อง)
รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน..... 13,121.18.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน..... 14,039.66.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..... 14,039.66.....บาท (.....หนึ่งหมื่นสี่พันสามสิบเก้าบาทหกสิบหกสตางค์.....)
กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไขวอดเจริญ)

ผบ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 130

22 มี.ค. 2562

ผบป., ผบห., ผบค., ผค.บ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

FM-CO-19

22 มี.ค. 2562