



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

C-62-H-SRCCS.0119

9(1)-074162

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา นาย บุญญฤทธิ์ เอี่ยมตะโก
อ้างถึง คำร้องที่ 132 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นาย บุญญฤทธิ์ เอี่ยมตะโก.....นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....160.....เควีเอ
PEA.52-005315.....ติดตั้งที่.....ถนนนาพร้าว.....โหลตเฟส เอ.....110.....ปี.....90.....ซี.....85.....
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....300.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.ม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.ม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร
พาดสายเมนชานคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.ม. จำนวน.....-.....สาย
ระยะทาง.....-.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....-.....ห้อง)
รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....4,627.15.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....323.90.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....4,951.05.....บาท (.....สี่พันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทห้าสตางค์.....)
กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ โชควะเจริญ)

ผบ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 186

- 2 เม.ย. 2562

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

FM-CO-19

- 2 เม.ย. 2562