



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

C-62-H-SRCCS.0114

9117-075162

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-

นาง วันทนา กิตติศรีวรพันธุ์

อ้างถึง คำร้องที่ 115 ลงวันที่

13 มีนาคม 2562

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นาง วันทนา กิตติศรีวรพันธุ์.....นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงดันระยะทาง.....43.....เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด.....50.....เควีเอ
PEA 35-000105 ติดตั้งที่.....ถนนหนองขาม.....โหลตเฟส เอ.....25.....ปี.....22.....ซี.....20.....
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....300.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย.....

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW ต.มม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....43.....เมตร
พาดสายเมนชานคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย
ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....14,460.52.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,012.24.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....15,472.76.....บาท (.....หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบหกสตางค์.....)
กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไข้วัดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 138

- 2 เม.ย. 2562

ผบป. , ผบห. , ผบค. , ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นายสือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

FM-CO-19

- 2 เม.ย. 2562