



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรข. ถึง ผจก.กฟอ.สรข.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นาง ขนิษฐา เจริญผล(ย้ายเสาไฟฟ้า)
อ้างถึง คำร้องที่ 120 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562

เรียน ผจก.กฟอ.สรข.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ นาง ขนิษฐา เจริญผล(ย้ายเสาไฟฟ้า) นั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....เมตร รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงขนาด 315.....เควีเอ
PEA 34-009952 ติดตั้งที่ ข้างบ้านเอื้ออาทรแดงอ่อน โหลตเฟส เอ 110 ปี 90 ซี 80
โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....5.....เมตร
ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....2.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร
พาดสายเมนชยคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....ต.มม. จำนวน.....สาย
ระยะทาง.....เมตร (ตึกแถว , ห้องแถว จำนวน.....ห้อง)
รื้อถอน.....เสา คอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น (คืนคลัง)

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....14,304.20.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,001.29.....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....15,305.49.....บาท (.....หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยห้าบาทสี่สิบบาทถ้วน.....)
กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยายเขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไขววดเจริญ)

ผบ.ค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรข.-บค./ 137

- 2 เม.ย. 2562

ผบป. , ผบห. , ผบค. , ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรข.

FM-CO-19