



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
 เลขที่ วันที่
 เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- นาง สมพร พนาวัน ✓
 อ้างถึง คำร้องที่ 128 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นาง สมพร พนาวัน ✓.....นั้น
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

สถานที่ขอขยายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงต่ำระยะทาง.....31.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....30.....เควีเอ
 PEA.....60-100208.....ติดตั้งที่.....ถนนห้วยยายพรหม.....โฮลด์เฟส เอ.....25.....ปี.....ซี.....
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....300.....เมตร
 ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ที่อยู่อาศัย

2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา ออ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....1.....ต้น
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.ม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ค.ม. จำนวน.....2.....สาย ระยะทาง.....31.....เมตร
 พาดสายเมนชาคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ค.ม. จำนวน.....-.....สาย
 ระยะทาง.....-.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....-.....ห้อง)
 รื้อถอน.....

3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....15,120.78.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....1,058.45.....บาท
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....16,179.23.....บาท (.....หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบสามสตางค์.....)
 กำหนดขึ้นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอขยาย
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ใช้หวดเจริญ)

ผบ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติที่ สรช.-บค./144

- 3 เม.ย. 2562

ผบป., ผบห., ผบค., ผคป. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

FM-CO-19