



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

C-68(H325)

จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่		วันที่	
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย - บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด		
อ้างถึง	คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๔๕๐๑๖๗ ๒๗ ก.ค. ๕๕		
เรียน	ผจก.กฟอ.บรบ.		

ตามคำร้องที่อ้างถึง ขอขยายเขตระบบจำหน่ายให้ บริษัท โลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท โลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด บริเวณ โครงการ โลฟ แอท บ้านบึง๒ ม.๑ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ขอใช้เพื่อโครงการหมู่บ้านจัดสรร มีผู้ขอใช้ไฟ...๕๙.....ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง พีดเดอร์ ๒ อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้าบ้านบึง๒ ประมาณ ๗ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง.....จำนวน.๕๗.....ราย ไฟกำลัง.....-.....ราย โหลดรวม
ประมาณ.....๑๘๘.๑.....ก.ว.(คิดโหลด ๑๕แอมป์)รายละเยียดไฟกำลัง.....-.....

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ...๓...เฟส...๒๒... เควี.ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.
จำนวน ๑ ลูก ตั้งที่แท่น ๓ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ.....-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....แอมป์ เฟส ซี.....-.....
แอมป์ วัดโวลต์ปลายสายจุดเริ่มขยายเขต.....-.....โวลต์ เวลา...-.....น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก.....-.....
กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง...๑๙๘.....เมตร

๔. ผู้ใช้ไผ่ยินดีออกค่าใช้จ่าย....ในการดำเนินการทั้งหมด.....

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟลงทุน ๕๐%)

- [] ปีกเสาคอร์.ขนาดเมตร จำนวน... ..ต้น
- [] ร้อยถอนเสาคอร์. ขนาด.....เมตร จำนวน -ต้น
- [] ปีกเสาดม่อ คอร์.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ขนาด...-...ต.มม. จำนวน...-...เส้น ระยะทาง-.....เมตร
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ.-ขนาด...-...ต.มม.จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียม.....ขนาด.....ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

แรงสูงภายนอก(ผู้ใช้พลังงาน ๑๐๐%)

- [/] ปีกเสา คอ.ขนาด ๑๒.๒๐ , ๑๒เมตร จำนวน...๑ , ๑๒.... ต้น
- [] ร้อยถอนเสา คอ. ขนาด.....เมตร จำนวน -ต้น
- [] ปีกเสาดอมือ คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร
- [/] พาดสายเคเบิลอากาศ..SAC..ขนาด...๕๐...ต.มม.จำนวน๓ เส้น ระยะทาง ๒๗๕ เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียม.....ขนาด.....ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร

แรงสูงภายใน

- [] ปีกเสา คอ. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ปีกเสาดอมือ คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร

หม้อแปลง

- [] ปีกเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง.....ชุด
- [] ปีกเสาดอมือ คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [/] ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ...๓...เฟส ๒๒ เควี.ขนาด... ๒๕๐.....เควี.เอ.
จำนวน.....๑...เครื่อง(ทรัพย์สินกฟภ.)พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ไฟสาธารณะ

- [] ปีกเสา คอ.ขนาดเมตร จำนวน.....ต้น
- [] ปีกเสาดอมือ คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [/] พาดสายอลูมิเนียม.....หุ้มฉนวน.. ขนาด...๒๕...ต.มม.จำนวน...๑...เส้น ระยะทาง ๘๑๕ เมตร
- [/] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด..๒x๓๖...วัตต์ จำนวน...๓๐.....ชุด

แรงต่ำภายนอก

- [/] ปีกเสา คอ.ขนาด.....๙.....เมตร จำนวน...๓๓...ต้น
- [] ปีกเสา ดอมือ คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด.....ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร
- [/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม.จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๘๑๕ เมตร
- [] พาดสายเมนชายคา ขนาด - ต.มม.จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

คาปาซิเตอร์

- [] ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ...-เฟส...-โวลท์ ขนาด.....โลวาร์ จำนวน.....ชุด

มิเตอร์

- [] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด -...แอมป์ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์....จำนวน - เครื่อง.

[]

ร้อยถอน

[]

อุปกรณ์ที่ร้อยถอน

ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตงบ.....
ทรัพย์สิน.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง (๒๕๐KVA.X๑๐๐)				๒๕,๐๐๐.๐๐
แรงสูงภายนอก				๔๑๑,๓๒๗.๕๕
แรงสูงภายนอก ๕๐%				
แรงสูงภายใน				
หม้อแปลง				๓๐๓,๖๕๙.๐๔
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				๕๒๗,๙๕๒.๔๒
แรงต่ำภายใน				
มิเตอร์ภายใน ๒,๘๗๒.๒๒x ๓๐%				๓,๗๓๓.๘๙
รื้อถอนแรงสูง				
รื้อถอนหม้อแปลง				
ย้ายจุดติดตั้งมิเตอร์				
ไฟถนน ๑๓๗,๑๙๖.๙๕ x ๓๐%				๑๗๘,๓๕๖.๐๔
ค่าบริการขอท่อน้ำกระเช้า ๒๒-๓๓ kv(ไม่พัก)				
หักค่าสำรวจออกแบบ				๕,๐๐๐.๐๐
รวม				๑,๔๔๕,๐๒๘.๙๔
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๑๐๑,๑๕๒.๐๓
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน				๑,๕๔๖,๑๘๐.๙๗
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๑,๕๔๖,๑๘๐.๙๗

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑,๕๔๖,๑๘๐.๙๗ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจาก

(.....)

งบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท

(.....)

งบทำการ จำนวน.....บาท

(.....)

งบลงทุน จำนวน.....บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน...แรงสูง,หม้อแปลงและแรงต่ำภายนอกเป็นของกฟภ. สายดับและโคมส่อง
สว่างเป็นของผู้ใช้ไฟ เครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
รายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.



(นายสุพจน์ วัฒนานุโรจน์)

ทผ.บค.กฟอ.บรบ.

ที่ บรบ.(บค.) ๓๑๖

อนุมัติ.



(นายโกญจนาท สุวรรณวงศ์)

ผจก.กฟอ.บรบ.

๒ ก.ย. ๒๕๕๕