



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

C.58 (0456)

จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่		วันที่	
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย - นายรักบุญ มนต์สัตตา		
อ้างถึง	คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๘๐๖๑๗ ลว ๖ พ.ย. ๕๘		
เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.			

ตามคำร้องที่อ้างถึง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้ นายรักบุญ มนต์สัตตา ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ ดังนี้.-
รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายรักบุญ มนต์สัตตา บริเวณถ.หนองซาก-หัวกุ่มแจ ต.หนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ขอใช้เพื่ออาคารพาณิชย์จัดสรร มีผู้ขอใช้ไฟ...๙.....ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง พิดเตอร์ ๓
อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้าบ้านบึง ๑ ประมาณ ๑๒ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง..... จำนวน...๙.....ราย ไฟกำลัง.....-.....ราย โหลดรวม
ประมาณ...๕๙.๔.....ก.ว.(คิดโหลด ๓๐แอมป์)รายละเอียดไฟกำลัง.....-.....

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ...๓.....เฟส.....๒๒..... เควี.ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.
จำนวน ๑ ลูก ตั้งที่แท่ง ๓ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ.....-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....แอมป์ เฟส ซี.....-.....
แอมป์ วัดโวลท์ปลายสายจุดเริ่มขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก.....-.....
ก.ว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง...๘๕.....เมตร

๔. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย....ในการดำเนินการทั้งหมด.....

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟลงทุน ๕๐%)

[/] ปีกเสา คอร.ขนาด๑๒.๒๐.....เมตร จำนวน...๑... ต้น

[] ร้อยถนนเสา คอร. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน -ต้น

[] ปีกเสาต่อม่อ คอร.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น

[] พาดสาย.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....เมตร

[] พาดสายเคเบิลอากาศ.....-ขนาด.....-.....ต.มม.จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

[] พาดสายอลูมิเนียม.....ขนาด.....-.....ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

แรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟลงทุน ๑๐๐%)

- [/] ย้ายเสา คอ.ขนาด..๑๒...เมตร จำนวน...๑.... ต้น จากจุด..B..ไปยังจุด...C...
- [] รื้อถอนเสา คอ. ขนาด.....เมตร จำนวน -ต้น
- [] ปักเสาดอม่อ คอ.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสาย.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....เมตร
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ..SAC..ขนาด.....ต.มม.จำนวน๓ เส้น ระยะทาง..... เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียม.....ขนาด.....ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร

แรงสูงภายใน

- [] ปักเสา คอ. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] ปักเสาดอม่อ คอ.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร

หม้อแปลง

- [] ปักเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง.....ชุด
- [] ปักเสาดอม่อ คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [/] ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ...๓....เฟส ๒๒ เควี.ขนาด...๑๐๐.....เควีเอ.
จำนวน.....๑...เครื่อง(ทรัพย์สินกฟภ.)พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน ที่จุด .A....

ไฟสาธารณะ

- [] ปักเสา คอ.ขนาด-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] ปักเสาดอม่อ คอ.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [/] พาดสายอลูมิเนียม...หุ้มฉนวน.. ขนาด...๒๕...ต.มม.จำนวน...๑...เส้น ระยะทาง ๘๕ เมตร
- [/] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ LED ขนาด.๒๐...วัตต์ จำนวน.๔...ชุด (กฟภ.จัดหา)

แรงต่ำภายนอก

- [/] ปักเสา คอ.ขนาด...๙.เมตร จำนวน...๖...ต้น
- [] ปักเสา ดอม่อ คอ.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด.....ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร
- [/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด.๙๕.. ต.มม.จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๘๕ เมตร
- [] พาดสายเมนชายคา ขนาด - ต.มม.จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

คาปาซิเตอร์

- [] ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ...-..เฟส...-...โวลท์ ขนาด.....-...โลวาร์ จำนวน.....ชุด

มิเตอร์

- [] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด -...แอมป์ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์....จำนวน - เครื่อง.
- []

รื้อถอน

- [] รื้อถอนเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น

อุปกรณ์ที่รื้อถอน

ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตงบ.....
ทรัพย์สิน.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง (๑๐๐KVA.X๑๐๐)				๑๐,๐๐๐.๐๐
แรงสูงภายนอก				๖,๔๒๖.๑๑
แรงสูงภายนอก ๕๐%			๘,๓๕๑.๙๖	๘,๓๕๑.๙๖
รื้อถอนแรงสูงภายนอก				๒,๐๙๕.๐๐
หม้อแปลง				๑๘๙,๗๘๐.๖๒
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				๙๐,๒๑๖.๕๕
รื้อถอนแรงต่ำ				๒๕๑.๐๐
รื้อถอนแรงสูง				
มิเตอร์ภายใน(๒,๘๗๒.๒๒+๓๐%)				๓,๗๓๓.๘๙
ย้ายจุดติดตั้งมิเตอร์				
ไฟถนน (๔๐,๓๒๒.๘๓+๓๐%)				๕๒,๔๑๙.๖๘
ค่าบริการขอท่อน้ำกระเช้า ๒๒-๓๓ kv(ไม่พัก)				๙,๖๖๖.๕๕
หักค่าสำรวจออกแบบ				๕,๐๐๐.๐๐
รวม				๓๖๗,๙๔๑.๓๕
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๒๕,๗๕๕.๘๙
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน				๓๙๓,๖๙๗.๒๔
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๓๙๓,๖๙๗.๒๔

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๓๙๓,๖๙๗.๒๔ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท ยี่สิบสี่สตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจาก

(.....)

งบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท

(.....)

งบทำการ จำนวน.....บาท

(.....ก่อสร้างแรงสูงภายนอก...)

งบลงทุน จำนวน.....๘,๓๕๑.๙๖.....บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน...แรงสูง,หม้อแปลงและแรงต่ำภายนอกเป็นของกฟภ. สายดับและโคมส่องสว่างเป็นของผู้ใช้ไฟ เครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.



(นายสุพจน์ วัฒนานุโรจน์)

ทผ.บค.กฟอ.บรบ.

ที่ บรบ.(บค.)

อนุมัติ.



(นายวุฒิภูมิ ผาติสุวัฒน์)

รจก(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

23 S.A. 2558

การคิดประมาณค่าใช้จ่ายการให้บริการด้านฮอตไลน์สำหรับผู้ไฟฟ้าที่เป็นลูกค้า กฟภ.

หน่วยฮอตไลน์ สังกัด กฟพ. ศรีราชา

ขยายเขตระบบจำหน่าย นายรักบุญ มนต์สัตตา

บริเวณ ถ.หนองซาก-หัวภูญแจ ต.หนองซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ที่	รายละเอียด	จำนวนวัน	วันละ	เป็นเงิน(บาท)
1	ค่าแรงพนักงาน ฮอตไลน์ กรณีปฏิบัติงานวันปกติ (/) ค่าแรงพนักงานฮอตไลน์ กรณีปฏิบัติงานในวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดตามประกาศ กฟภ. () ค่าแรงพนักงานฮอตไลน์	0.5	9,000.00 18,000.00	4,500.00
2	ค่าเครื่องมือ และยานพาหนะ () ฮอตสตีก (/) กระเช้า ระบบ 22-33 KV () กระเช้า ระบบ 115 KV () รถบรรทุกน้ำ	0.5	1,000.00 3,200.00 5,400.00 1,500.00	1,600.00
3	ค่าเบ็ดเตล็ด คิด 5% ของ (1+2)			305.00
4	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ คิด 5% ของ (1+2+3)			320.25
5	ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของพนักงาน (/) ค่าเบี้ยเลี้ยง () ค่าที่พัก		1,500.00 3,300.00	1,500.00
6	ค่าใช้จ่ายของรถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงาน () ฮอตสตีก (ระยะทาง x ค่าน้ำมัน x 1) (/) กระเช้า ระบบ 22-33/115 KV(ระยะทาง x ราคาน้ำมัน x 2) () กระเช้า ระบบ 22-33/115 KV(พร้อมรถพ่วงฉีดน้ำ) (ระยะทาง x ราคาน้ำมัน x2) () รถบรรทุกน้ำ (ระยะทาง x ราคาน้ำมัน x 2)	ระยะทาง กม. 35 (17.5+17.5)x	ราคาน้ำมัน 20.59x2	1,441.30
*รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)				9,666.55

*หมายเหตุ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาน้ำมัน 21 ธ.ค. 2558

บริษัท ชัสโก้ จำกัด(มหาชน)

แบบเลขที่ มก.วช. 01/2552

เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน 2552