



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่		วันที่	
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย - บริษัท ไลฟ์ แอนด์ สปีวิ่ง จำกัด		
อ้างอิง	คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๖๙๙๔๗ ลว. ๙ ส.ค. ๖๑		
เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.			

ตามคำร้องที่อ้างถึง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้ บริษัท ไลฟ์ แอนด์ สปีวิ่ง จำกัด
ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ไลฟ์ แอนด์ สปีวิ่ง จำกัด บริเวณ โครงการ ไลฟ์ แอท บ้านบึง๒(เฟส๓) ม.๑ ต.บ้านบึง
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ขอใช้เพื่อโครงการหมู่บ้านจัดสรร มีผู้ขอใช้ไฟ...๕๑...ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบ
จำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ ๒ อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้าบ้านบึง๒ ประมาณ ๗ กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง..... จำนวน...๕๑.....ราย ไฟกำลัง.....-.....ราย โหลดรวม
ประมาณ.....๑๖๘.๓.ก.ว.(คิดโหลด ๑๕แอมป์)รายละเอียดไฟกำลัง.....-.....

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ...๓.....เฟส...๒๒..... เควี.ขนาด ๒๕๐ เควี.เอ.
จำนวน ๑ ลูก ตั้งที่แท่ง ๓ วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ.....-.....แอมป์ เฟส บี.....-.....แอมป์ เฟส ซี.....-.....
แอมป์ วัดโวลท์ปลายสายจุดเริ่มขยายเขต.....-.....โวลท์ เวลา.....น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก.....-.....
ก.ว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง...๔๐๐.....เมตร

๔. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่าย....ในการดำเนินการทั้งหมด.....

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟลงทุน ๕๐%)

- [] ปักเสา คอ.ขนาดเมตร จำนวน... .. ต้น
- [] รื้อถอนเสา คอ. ขนาด.....-.....เมตร จำนวน -ต้น
- [] ปักเสาดอม่อ คอ.ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสาย.....-.....ขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....เมตร
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ...-ขนาด.....-.....ต.มม.จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียม.....ขนาด.....-.....ต.มม.จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง (๒๕๐KVA.X๑๐๐)				๒๕,๐๐๐.๐๐
แรงสูงภายนอก				๑๓๓,๓๔๖.๗๐
แรงสูงภายนอก ๕๐%				-
แรงสูงภายใน				-
หม้อแปลง				๒๐๕,๕๙๐.๐๖
คาปาซิเตอร์				-
แรงต่ำภายนอก				๔๖๔,๕๕๓.๗๑
แรงต่ำภายใน				-
มิเตอร์ภายใน ๒,๕๖๓.๕๘+ ๓๐%				๓,๓๓๒.๖๕
รื้อถอนแรงต่ำ				๑,๖๗๔.๐๐
รื้อถอนแรงสูง				-
รื้อถอนหม้อแปลง				-
ย้ายจุดติดตั้งมิเตอร์				-
รื้อถอนไฟสาธารณะ๓๕๒.๐๐+๓๐%				๔๕๗.๖๐
ไฟถนน ๑๓๘,๑๘๔.๒๗ + ๓๐%				๑๗๙,๖๓๙.๕๕
ค่าบริการขอทโหล่นกระเช้า ๒๒-๓๓ kv(ไม่พัก)				๑๐,๐๐๐.๐๐
หักค่าสำรวจออกแบบ				๕,๐๐๐.๐๐
รวม				๑,๐๑๘,๖๓๔.๒๗
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				๗๑,๓๐๔.๔๐
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน				๑,๐๘๙,๙๓๘.๖๗
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				๑,๐๘๙,๙๓๘.๖๗

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑,๐๘๙,๙๓๘.๖๗ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบแปด บาทหกสิบเจ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 5 -

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจาก

(.....)

งบสำรองจ่าย จำนวน.....-.....บาท

(.....)

งบทำการ จำนวน.....บาท

(.....-.....)

งบลงทุน จำนวน.....บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพยากร...แรงสูง,หม้อแปลงและแรงต่ำภายนอกเป็นของกฟผ. สายดับและโคมส่องสว่างเป็นของผู้ใช้ไฟ เครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟผ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.

22

(นายประกิจ ศิริตันหยง)

ชผ.บค. รักษาการแทน หผ.บค.กฟอ.บรบ.

ที่ บรบ.(บค.) ๓๖๓

ทพ.ปป.,ทพ.บท.,ทพ.บป.,ทพ.บค.,ทพ.กส.

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป.



(นายวุฒิภูมิ ชาติสุวรรณ)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บรบ.

២៨ ឃ. ឃ. ឃ.