



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่		วันที่	
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย - บริษัท ทริสตาร์ พลัส อินดัสตรี จำกัด		

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านบึง ผ่าน รจก. (ท)

๑. เรื่องเดิม

ด้วย กฟอ.บรบ.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๖๘๖๖, ๑๒๐๐๐๐๘๖๘๕๗, ๑๒๐๐๐๐๘๖๘๕๑ และ ๑๒๐๐๐๐๘๖๘๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กค ๖๒, ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒, ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย - เพิ่มขนาดมิเตอร์ประธาน และเพิ่ม สับมิเตอร์แรงต่ำ,หม้อแปลง นั้น

รายละเอียด

๑.๑ บริษัท ทริสตาร์ พลัส อินดัสตรี จำกัด สถานที่ขอใช้ไฟ ตั้งอยู่บริเวณเลขที่ ๗๔๒/๑ ม. ๑ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์ไม้อัด รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๓ โหลดสูงสุด ๔ MW ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บ้านบึง ๑ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑ กม.

๑.๒ ปัจจุบันใช้ไฟของ กฟภ. อยู่แล้วโดย (.../...) ติดตั้ง (....-....) เซ้า หม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๔ เครื่อง ติดตั้งตามอนุมัติที่.....-.....

๑.๓ ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์

(...-...) - ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด.....-.....เควีเอ.
จำนวน...-...เครื่อง (ที่จุด...-...) (...-...) กฟภ. (.../...) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(.. ..) - ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด -เควีเอ.
จำนวน -เครื่อง (ที่จุด-) (...-...) กฟภ. (.. ..) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(.../...) - ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ จากเดิม ๒๕๐ เควีเอ
จำนวน ... เครื่อง ขอเพิ่มเป็นขนาด...เควีเอ. จำนวน...เครื่อง (...-...) กฟภ. (.../...) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

๑.๔ ผู้ใช้ไฟ (...-...) ขอให้ กฟภ.เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการก่อสร้าง

(.../...) ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการก่อสร้างเอง

๑.๕ ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเองโดยมี นายสรารัฐ พุทธิพัฒน์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท (.../...) สามัญ (...-...) วุฒิ วิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน ๓๒๓๔ สฟภ./ วฟภ.) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้ควบคุม และออกแบบการก่อสร้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

๑.๖ สถานที่ขอใช้ไฟอยู่ในบริเวณพื้นที่ของ บริษัท ทริสตาร์ พลัส อินดัสทรี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๗๔๒/๑ ม.๑ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ติดตั้งมิเตอร์ประธานเดิมประกอบซีทีแรงสูง ขนาด ๓๐/๕ แอมป์ และต้องเพิ่มเป็น ขนาด ๕๐/๕ แอมป์ หมายเลขผู้ใช้ไฟ ๒๐๐๒๑๐๙๐๔๗๙ ในระบบจำหน่ายแรงสูงภายในเดิมของ บริษัท ทริสตาร์ พลัส อินดัสทรี จำกัด นั้น มีผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ระบบจำหน่ายแรงสูงรวมเดิมอยู่ ๔ ราย

๑.๖.๑. บริษัท ทริสตาร์ พลัส อินดัสทรี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๗๔๒/๑ ม.๑ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์ไม้อัด ติดหม้อแปลงขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ติดมิเตอร์เดิมประกอบซีทีแรงต่ำขนาด ๔๐๐/๕ แอมป์ หมายเลขผู้ใช้ไฟ ๒๐๐๒๑๑๖๑๙๓๔

๑.๖.๒ ในระบบจำหน่ายแรงสูงภายในเดิมของ บริษัท ออโต้คอนโซล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๗๔๒/๒ ม.๑ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์เหล็ก ติดหม้อแปลงขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ติดมิเตอร์เดิมประกอบซีทีแรงต่ำขนาด ๔๐๐/๕ แอมป์ หมายเลขผู้ใช้ไฟ ๒๐๐๒๕๘๕๕๘๘

๑.๖.๓ ในระบบจำหน่ายแรงสูงภายในเดิมของ บริษัท วาย แอนด์ แอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๗๔๒/๕ ม.๑ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ประกอบกิจการ พาร์ทรถยนต์ ติดหม้อแปลงขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ติดมิเตอร์เดิมประกอบซีทีแรงต่ำขนาด ๔๐๐/๕ แอมป์ หมายเลขผู้ใช้ไฟ ๒๐๐๒๑๔๔๘๒๖๔

๑.๖.๔ ในระบบจำหน่ายแรงสูงภายในเดิมของ บริษัท เกษม เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๗๔๒/๓ ม.๑ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ประกอบกิจการ ผลิตไฟเบอร์กลาส ติดหม้อแปลงขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ติดมิเตอร์เดิมประกอบซีทีแรงต่ำขนาด ๔๐๐/๕ แอมป์ หมายเลขผู้ใช้ไฟ ๒๐๐๒๑๙๑๗๑๑๗

โดยผู้ขอใช้ไฟฟ้า บริษัท หนองปรืออุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท ทริสตาร์ อินดัสทรี จำกัด ได้เข้าพื้นที่พร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัท ทริสตาร์ พลัส อินดัสทรี จำกัด ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๔๒๒, ๒๕๗๖๓ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี บ้านเลขที่ ๗๔๒/๗, ๗๔๒/๙ . - ม.๑ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี สัญญาเช่ามีผลถูกต้องตามกฎหมาย(เอกสารแนบ๑) ขอติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑,๑,๑ เครื่อง ประกอบกิจการ โกดังให้เช่า และบ้านพักพนักงาน

๑.๗ ลักษณะการขอใช้ไฟฟ้าดังกล่าวนั้น เข้าหลักเกณฑ์การขอใช้ไฟฟ้าตาม ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยวิธปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๘ หมวดที่ ๔ ข้อที่ ๒๘ การติดตั้งมิเตอร์แรงสูงแยกมากกว่า ๑ เครื่อง โดยใช้ระบบจำหน่ายแรงสูงรวม ให้แก่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่เข้าพื้นที่และใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น(เอกสารแนบ ๒)

๑.๘ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นผู้ให้เช่าสถานที่(บริษัท ทริสตาร์ พลัส อินดัสทรี จำกัด) ให้คำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการติดตั้งมิเตอร์ประธานและมิเตอร์แยกแล้ว (เอกสารแนบ ๓)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

๑.๙ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นผู้เช่าสถานที่(บริษัท ทริสตาร์ อินด์สทรี จำกัด และ บริษัท หนองปรืออุตสาหกรรม จำกัด) ให้คำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการติดตั้งมิเตอร์ประธานและมิเตอร์แยกแล้ว (เอกสารแนบ ๓.๑)

๑.๑๐ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นผู้ให้เช่าสถานที่(บริษัท ทริสตาร์ อินด์สทรี จำกัด) และผู้ขอใช้ไฟฟ้า(บริษัท หนองปรืออุตสาหกรรม จำกัด) และผู้ใช้แรงสูงร่วมเดิม(บริษัท ทริสตาร์ พลัส อินด์สทรี จำกัด) ให้คำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ให้สามารถใช้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในร่วมกัน และหากเกิดความเสียหายกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า ผู้ให้เช่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายต่อ กฟภ. และยินยอมให้ กฟภ. เข้าไปดำเนินการ ตรวจสอบ จดหน่วยเก็บเงิน ได้โดยสะดวก (เอกสารแนบ ๔)

๑.๑๑ ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟภ.

๒.วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายใน (...-...) กฟภ. (.../..) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(/) ขอดัดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.

จำนวน ๓ เครื่อง (จุดที่ (F, G, H) กฟภ. (/) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

(.../...) หม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟจัดหามาเองจะต้องส่งให้ กฟภ. (.../...) ตรวจสอบ (.../...) ทดสอบก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกต่างหากตามระเบียบของ กฟภ.

๒.๒ แผนกเครื่องวัด (ผู้ใช้ไฟลงทุน ๕๐%)

(/) เพิ่มขนาดเครื่องวัดประธานวัดหน่วยสูญเสีย (/) แรงสูง (-) แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที ขนาด ๓๐/๕ เป็น ๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๒ ชุด (ที่จุด A) โดยใช้ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ทริสตาร์ พลัส อินด์สทรี จำกัด

๒.๓ แผนกเครื่องวัด (ผู้ใช้ไฟลงทุน ๑๐๐%)

(/) ติดตั้งเครื่องวัด (-) แรงสูง (/) แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที ขนาด ๔๐๐/๕ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด (ที่จุด M ๕) โดยใช้ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ทริสตาร์ อินด์สทรี จำกัด โดยให้ใช้สายการจดหน่วยเดียวกันกับมิเตอร์ประธาน A

๒.๔ แผนกเครื่องวัด (ผู้ใช้ไฟลงทุน ๑๐๐%)

(/) ติดตั้งเครื่องวัด (-) แรงสูง (/) แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที ขนาด ๔๐๐/๕ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด (ที่จุด M ๖) โดยใช้ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท หนองปรืออุตสาหกรรม จำกัด โดยให้ใช้สายการจดหน่วยเดียวกันกับมิเตอร์ประธาน A

๒.๕ แผนกเครื่องวัด (ผู้ใช้ไฟลงทุน ๑๐๐%)

(/) ติดตั้งเครื่องวัด (-) แรงสูง (/) แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที ขนาด ๔๐๐/๕ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด (ที่จุด M ๗) โดยใช้ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท หนองปรืออุตสาหกรรม จำกัด โดยให้ใช้สายการจดหน่วยเดียวกันกับมิเตอร์ประธาน A

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

(/) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม (-) ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

๓. ค่าขยายเขตฯของ บริษัท ทริสตาร์ พลัส อินดัสทรี จำกัด (เพิ่มขนาดมิเตอร์ประธาน)

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย (- KVAx๑๐๐ บาท)	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกมิเตอร์แรงสูง	เป็นเงิน	๒๒,๓๓๘.๓๐	บาท
แผนกรื้อถอนมิเตอร์แรงสูง	เป็นเงิน	๖๗๕.๐๐	บาท
รวม	เป็นเงิน	๒๓,๐๑๓.๓๐	บาท

๔. ค่าธรรมเนียมของ บริษัท ทริสตาร์ พลัส อินดัสทรี จำกัด (เพิ่มขนาดมิเตอร์ประธาน)

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูง (ระยะทาง ๓๐๐ ม.)	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายใน(คิดครึ่งหนึ่งจากอัตราปกติ)	เป็นเงิน	๒,๕๐๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	-	บาท
รวม	เป็นเงิน	๒,๕๐๐.๐๐	บาท

๕. สรุปค่าใช้จ่ายของ บริษัท ทริสตาร์ พลัส อินดัสทรี จำกัด (เพิ่มขนาดมิเตอร์ประธาน)

ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย (๓)	เป็นเงิน	๒๓,๐๑๓.๓๐	บาท
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (๔)	เป็นเงิน	๒,๕๐๐.๐๐	บาท
รวม	เป็นเงิน	๒๕,๕๑๓.๓๐	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๑,๗๘๕.๙๓	บาท
รวม	เป็นเงิน	๒๗,๒๙๙.๒๓	บาท
ค่าประกันการใช้ไฟ(ยกเว้น เนื่องจากเรียกเก็บในมิเตอร์แยกแล้ว)	เป็นเงิน	-	บาท
รวม	เป็นเงิน	๒๗,๒๙๙.๒๓	บาท

ผู้ใช้ไฟ บริษัท ทริสตาร์ พลัส อินดัสทรี จำกัด (เพิ่มขนาดมิเตอร์ประธาน) ลงทุนเป็นเงิน ๒๗,๒๙๙.๒๓ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบสามสตางค์)

ยกเว้น เครื่องวัด (.../...) แรงสูง (...-...) แรงต่ำ เป็นของ กฟภ.

๖. ค่าขยายเขตฯของ บริษัท ทริสตาร์ อินดัสทรี จำกัด (ติดตั้งสับมิเตอร์ M ๕)

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย (๒๕๐ KVAx๑๐๐ บาท)	เป็นเงิน	๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท
แผนกแรงสูงภายใน (+๓๐%)	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกมิเตอร์แรงต่ำ	เป็นเงิน	๑๕,๒๔๗.๗๕	บาท
รวม	เป็นเงิน	๔๐,๒๔๗.๗๕	บาท

๗. ค่าธรรมเนียม บริษัท ทริสตาร์ อินดัสทรี จำกัด (ติดตั้งสับมิเตอร์ M ๕)

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูง (ระยะทาง ๑๐ม.)	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายใน	เป็นเงิน	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๗,๕๐๐.๐๐	บาท
ค่าบริการงานเชื่อมสายแรงสูง	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รวม	เป็นเงิน	๒๒,๕๐๐.๐๐	บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

๘. สรุปค่าใช้จ่ายของ บริษัท ทริสตาร์ อินด์สทรี จำกัด (ติดตั้งสับมิเตอร์ M ๕)

ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย	(๖)	เป็นเงิน	๔๐,๒๔๗.๗๕	บาท
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	(๗)	เป็นเงิน	๒๒,๕๐๐.๐๐	บาท
		รวม	เป็นเงิน	๖๒,๗๔๗.๗๕ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		เป็นเงิน	๔,๓๙๒.๓๔	บาท
		รวม	เป็นเงิน	๖๗,๑๔๐.๐๙ บาท
ค่าประกันการใช้ไฟ (๒๕๐แอมป์x๔๐๐บาท)		เป็นเงิน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
		รวม	เป็นเงิน	๑๖๗,๑๔๐.๐๙ บาท

ผู้ให้ไฟบริษัท ทริสตาร์ อินด์สทรี จำกัด(ติดตั้งสับมิเตอร์ M๕) ลงทุนเป็นเงิน ๑๖๗,๑๔๐.๐๙ บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเก้าสตางค์)

ยกเว้น เครื่องวัด (...-...) แรงสูง (.../...) แรงต่ำ เป็นของ กฟภ.

๙. ค่าขยายเขตฯของ บริษัท หนองปรืออุตสาหกรรม จำกัด (ติดตั้งสับมิเตอร์ M ๖)

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย (๒๕๐ KVA.x๑๐๐ บาท)	เป็นเงิน	๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท
แผนกแรงสูงภายใน (+๓๐%)	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกมิเตอร์แรงต่ำ	เป็นเงิน	๑๕,๒๔๗.๗๕	บาท
	รวม	เป็นเงิน	๔๐,๒๔๗.๗๕ บาท

๑๐. ค่าธรรมเนียม บริษัท หนองปรืออุตสาหกรรม จำกัด (ติดตั้งสับมิเตอร์ M ๖)

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูง (ระยะทาง ๑๐ม.)	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายใน	เป็นเงิน	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๗,๕๐๐.๐๐	บาท
ค่าบริการงานเชื่อมสายแรงสูง	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
	รวม	เป็นเงิน	๒๒,๕๐๐.๐๐ บาท

๑๑. สรุปค่าใช้จ่ายของ บริษัท หนองปรืออุตสาหกรรม จำกัด (ติดตั้งสับมิเตอร์ M ๖)

ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย	(๙)	เป็นเงิน	๔๐,๒๔๗.๗๕	บาท
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	(๑๐)	เป็นเงิน	๒๒,๕๐๐.๐๐	บาท
		รวม	เป็นเงิน	๖๒,๗๔๗.๗๕ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		เป็นเงิน	๔,๓๙๒.๓๔	บาท
		รวม	เป็นเงิน	๖๗,๑๔๐.๐๙ บาท
ค่าประกันการใช้ไฟ (๒๕๐แอมป์x๔๐๐บาท)		เป็นเงิน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
		รวม	เป็นเงิน	๑๖๗,๑๔๐.๐๙ บาท

ผู้ให้ไฟบริษัท หนองปรืออุตสาหกรรม จำกัด (ติดตั้งสับมิเตอร์ M๖) ลงทุนเป็นเงิน ๑๖๗,๑๔๐.๐๙ บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเก้าสตางค์)

ยกเว้น เครื่องวัด (...-...) แรงสูง (.../...) แรงต่ำ เป็นของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๖-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง จำนวน ๑ แผ่น ประमाणการ จำนวน ๒ ชุด และหนังสือผู้ใช้ไฟ มาด้วยแล้ว.

(นายประกิจ ศิริตันหยง)

ผ.บ.ค.กฟอ.บ.บ.

ผชน.๙,นทท.๙

ผ.บ.บ.,ผ.บ.ท.,ผ.บ.ป.,ผ.บ.ค.,ผ.บ.ส.,ผ.บ.ม.

ที่ บ.บ.บ.(บ.ค.) ๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป.

(นายประเสริฐ กาญจนะช)

ว.ค.๙ รักษาการแทน ผ.จ.ก.กฟอ.บ.บ.

๕ ก. ย. ๒๕๖๓

ว.ค.๙(ก.ย.)

.....

.....

ว.ค.๙/บ.บ.ค.

.....