



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่		วันที่	
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย – การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง		

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านบึง ผ่าน รจก.(ท)

1. เรื่องเดิม

ด้วย กฟอ.บรบ.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120000930552 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563.ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอปรับปรุงระบบจำหน่ายภายใน นั้น

รายละเอียด

1.1 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง สถานที่ที่ใช้ไฟ ตั้งอยู่ บริเวณ บ้านเลขที่ 34 ถ.ธารนที(ซ้าย) ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี E101.10886 N13.298780 ประกอบกิจการ...ผลิตน้ำประปา...รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่...6...โหลดสูงสุด...4.MW ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ.บ้านบึง2 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ.2.กม.

1.2 ปัจจุบันใช้ไฟของ กฟภ.อยู่แล้วโดย (.../..) ติดตั้ง (-....) เซา หม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000-400/230 โวลท์ ขนาด.. 100 , 160....เควีเอ. จำนวน...1,1...เครื่อง ติดตั้งตามอนุมัติที่... ..

1.3 ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์

- ขอปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน

1.4 ผู้ใช้ไฟ (...-) ขอให้ กฟภ.เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการก่อสร้าง

1.5 ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟภ.

2.วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก(กฟภ.ลงทุน 100%)

(...-) ปีกเสา คอร. ขนาด...-...เมตร จำนวน....-...ต้น ปีกเสาทอม่อ คอร. ขนาด...-...เมตร จำนวน...-...ต้น พาดสายเคเบิลอากาศขนาด...-...ต.มม. จำนวน...-...เส้น ระยะทาง...-...เมตร

2.2 แผนกแรงสูงภายใน(ผู้ใช้ไฟลงทุน 100%)

(.../...) รื้อถอนสายหุ้มฉนวนบางส่วนไม่เต็มพิกัด(PIC) ขนาด.....50....ต.มม. จำนวน...3.....เส้น ระยะทาง.....10....เมตร

(./...) ติดตั้งสายเคเบิลอากาศ(SAC) ขนาด...50...ต.มม. จำนวน...3...เส้น ระยะทาง...10...เมตร

(-) ติดตั้งคอน คอร.กับสามแยก (-) จำนวน...ชุด พร้อมเชื่อมสายให้

(...) ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในช่วง...-...(....) กฟภ. (/..) ผู้ใช้ไฟ นั้น เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเอง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3

3. สรุปค่าใช้จ่าย

ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย	(1)	เป็นเงิน	9,989.63 / บาท
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	(2)	เป็นเงิน	10,000.00 / บาท
		รวม	เป็นเงิน 19,989.63 / บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		เป็นเงิน	1,399.27 / บาท
		รวม	เป็นเงิน 21,388.90 / บาท
ค่าประกันการใช้ไฟ(ไม่คิด)		เป็นเงิน	- บาท
		รวม	เป็นเงิน 21,388.90 / บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน...21,388.90...บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์) ยกเว้น เครื่องวัด (.../...) แรงสูง (...-...) แรงต่ำ เป็นของ กฟภ.

(.../...) อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูง และหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการก่อสร้างเอง นั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหาจะต้องไม่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของ กฟภ.ทั้งนี้แม้ว่า กฟภ.จะได้ตรวจสอบและทดสอบ แล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟจะต้องเป็นผู้รักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำกว่า 85% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำกว่าค่าที่กำหนด ตามหลักเกณฑ์บันทึกที่จฟ.(วส.) 1028 ลว.15 กย.2546 ส่วนการติดตั้งมิเตอร์เพื่อให้สามารถวัดค่าวัตต์-วาร์ (Watt-Var) ได้เห็นควรมอบอำนาจให้ กฟอ.บรบ.เป็นผู้พิจารณาดำเนินการต่อไป.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง จำนวน 1 แผ่น และหนังสือผู้ใช้ไฟ มาด้วยแล้ว.

(นายประกิจ ศิริตันหยง)

ทพ.บค.กฟอ.บรบ.

ทพ.ปบ.,ทพ.บท,ทพ.ปป,ทพ.บค.,ทพ.กส.,ทพ.มต.

ที่ บรบ.บค.) 201

14 พ.ค. 2563

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป.

(นายธนาชัย กฤตธนาพันธ์)

ผจก.กฟอ.บรบ.

FM - CO - 19

14 พ.ค. 2563

-/5

รจก.(ท)/(บ).....

ทพ.

ทพ.

วศก./นบช. 14 พ.ค. 2563

ทพช./ทพช.