



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.บรบ.

เลขที่ ก.๒-บรบ.(บค.) ๓๘๖/๖๕

เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินการขอใช้ไฟแบบ PEA Doing Business ๒๕๖๔

เรียน อก.บค.(ก๒.)

ถึง กบค.(ก.๒)

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือ ก.๒ กบค.(บค)๔๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้รายงานผลการดำเนินการขอใช้ไฟแบบ PEA Doing Business และรายงานผ่านระบบออนไลน์ กฟอ.บรบ. ขอนำส่งรายงานผลดำเนินงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายพิทักษ์ อนันตรกิตติ)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บรบ

แผนกบริการลูกค้า

โทร. ๑๔๓๓๕, ๑๔๓๓๖

๓ มี.ค. ๒๕๖๔

รายงาน เกณฑ์วัดกระบวนการอำนวยความสะดวกในการให้บริการใช้ไฟฟ้า ตามแนวทาง Doing Business : World Bank ของ กฟภ.2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านบึง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

วันปฏิทิน

ลำดับ	เลขที่คำร้อง ขอใช้ไฟฟ้า ในระบบ SAP	กรณี	ขั้นตอนที่ 1 (กำหนด 6 วัน)		ขั้นตอนที่ 2 (กำหนด 17 วัน)		ขั้นตอนที่ 3 (กำหนด 2 วัน)		รวม จำนวนวัน (25 วัน)	ปัญหา/อุปสรรค
			วันขึ้นคำร้อง	สำรวจ/แจ้งคำใช้จ่าย	วัน	ชำระเงิน	ก่อสร้าง	วัน		
1	120001015043 น.ส. กรรณิกา จุฑารัตน์ 20024360506	4	06.01.2564	15.01.2564	9	18.01.2564	27.01.2564	8	2	ผู้ไฟฟ้าดำเนินการ ภายในยังไม่แล้วเสร็จ 27-31.01.2564
2	120001038534 บ.อาร์ชแลนด์ ดีไซน์ จก. 91000959982	4	15.02.2564	24.02.2564	7					
3	120001037586 นาย สิริวิทย์ ธนาเกียรติवाल 91000959547	4	10.02.2564	19.02.2564	7					

รายงานการขอใช้ไฟฟ้าลูกค้ารายใหม่ ออกเป็น 4 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ขอติดตั้ง METER 3 P 4 W 380/220 V. 30(100) A. แบบไม่ต้องปัก

เสาแขมไลน์ติดมิเตอร์

กรณีที่ 2 ขอติดตั้ง METER 3 P 4 W 380/220 V. 30(100) A. แบบต้องปัก

เสาแขมไลน์ติดมิเตอร์

กรณีที่ 3 ขอติดตั้ง METER 1 P 2 W 220 V. 30(100) A. With CT

กรณีที่ 4 ขอติดตั้ง METER 3 P 4 W 380/220 V With. CT.

กระบวนการขอใช้ไฟฟ้า ตามแนวทาง Doing Business กำหนด 25 วัน

ขั้นตอนที่ 1 รับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า/ตรวจสอบเอกสาร/ดำเนินการสำรวจ/ออกแบบ/

ประมาณการ/แจ้งค่าใช้จ่าย ภายในระยะเวลา 6 วัน

ขั้นตอนที่ 2 รับชำระเงินค่าขยายเขต ,ค่าธรรมเนียมนการขอใช้ไฟฟ้า และดำเนินการ

ก่อสร้างระบบไฟฟ้า ภายในระยะเวลา 17 วัน

ขั้นตอนที่ 3 การดำเนินการติดตั้งมิเตอร์และจ่ายไฟฟ้า ภายในระยะเวลา 2 วัน

*เงื่อนไข ไม่นับวันที่รอคอยที่เกิดจากผู้ไฟฟ้าในด้านเอกสารไม่ครบ/รอคอยการชำระเงิน/

รอคอย การแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ค่าเกณฑ์วัดปฏิทิน 2560 ดังนี้

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
35 วัน	32.5 วัน	30 วัน	27.5 วัน	25 วัน