



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่		วันที่	
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย – บริษัท สรีธร จำกัด (เฟส2)		

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ.ผ่าน รจก.(ท) 26/29/64

ตามคำร้องขยายเขตที่ 120001078372 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้ บริษัท สรีธร จำกัด ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท สรีธร จำกัด บริเวณ โครงการกรูฟี่ พาร์ค บ้านบึง ม.2 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อที่อยู่อาศัยมีผู้ขอใช้ไฟประมาณ...50...ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ 4 สถานีบ้านบึง 2 อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟ ประมาณ 5 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง.....ราย ไฟกำลัง.....ราย โหลดรวมประมาณ.....ก.ว.
รายละเอียดไฟกำลัง.....
3. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ...3...เฟส...22...เควี.ขนาด...100,160.....เควี.เอ. ตั้งที่แท๊ป 3 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ...-...แอมป์ เฟส บี...-...แอมป์ เฟส ซี...-...แอมป์วัดโวลท์ปลายสาย จุดเริ่มขยายเขต...-...โวลท์ เวลา...-...น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก.....ก.ว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง...200...เมตร
4. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย...ในการดำเนินการทั้งหมด.....

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟลงทุน (02.1)

- [/] ปักเสา คอร.ขนาด...9,12.20...เมตร จำนวน...2,10...ต้น
- [] รื้อเสา คอร.ขนาด...-...เมตร จำนวน...-...ต้น
- [] รื้อสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด...-...ต.มม. จำนวน...-...เส้น ระยะทาง...-...เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียม...-...ขนาด...-...ต.มม.จำนวน...-...เส้น ระยะทาง...-...เมตร
- [/] พาดสายเคเบิลอากาศ..SAC...ขนาด...50..ต.มม.จำนวน...3..เส้น ระยะทาง...190..เมตร

แรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟสมทบ 50% (03.1)

- [] ปักเสา คอร.ขนาด...-...เมตร จำนวน...-...ต้น
- [] ปักเสาตอม่อคอร.ขนาด...-...เมตร จำนวน...-...ต้น
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ...-...ขนาด...-...ต.มม.จำนวน...-...เส้น ระยะทาง...-...เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียม...-...ขนาด...-...ต.มม.จำนวน...-...เส้น ระยะทาง...-...เมตร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

แรงสูงภายใน

- [] ปีกเสา คอร. ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ปีกเสาดอมือคอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด...ต.มม. จำนวน...เส้น ระยะทาง.....เมตร

หม้อแปลง

- [] ปีกเสา คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง.....ชุด
- [] ปีกเสาดอมือคอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [/] ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ..3..เฟส 22 เควี.ขนาด...100,160..เควีเอ.จำนวน...1,1...เครื่อง
(ทรัพย์สิน กฟภ.)

ไฟสาธารณะ (02.2)

- [] ปีกเสา คอร.ขนาดเมตร จำนวน.....ต้น
- [] ปีกเสาดอมือคอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด..25...ต.มม.จำนวน..1..เส้น ระยะทาง..705..เมตร
- [/] ติดตั้งโคมไฟสาธารณะชนิด ฟลูออเรสเซนต์ขนาด..2x36..วัตต์ จำนวน..25..ชุด
(กฟภ.จัดหาอุปกรณ์.)
- [/] รื้อถอนโคมไฟสาธารณะชนิด ฟลูออเรสเซนต์ขนาด..2x36..วัตต์ จำนวน..2..ชุด
(กฟภ.จัดหาอุปกรณ์.) (นำกลับมาใช้)

แรงต่ำภายนอก (02.1)

- [/] ปีกเสา คอร.ขนาด....9.....เมตร จำนวน...30....ต้น
- [/] รื้อถอนเสาคอร.ขนาด...9..เมตร จำนวน...2...ต้น
- [] รื้อสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด...ต.มม.จำนวน...เส้น ระยะทาง...เมตร
- [] รื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...ต.มม.จำนวน...เส้น ระยะทาง...เมตร
- [/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...95.....ต.มม.จำนวน..4...เส้น ระยะทาง..705..เมตร
- [] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...ต.มม.จำนวน...เส้น ระยะทาง...เมตร

คาปาซิเตอร์

- [] ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ...เฟส...โวลท์ ขนาด.....โลวาร์ จำนวน...ชุด

มิเตอร์

- [] ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด...แอมป์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์....จำนวน...เครื่อง.
- [/] ชุดอุปกรณ์ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ 1 เฟส 2 สาย จำนวน...2...ชุด

รื้อถอน

- []

อุปกรณ์ที่รื้อถอน ก่อสร้างปี.....งานขยายเขตงบ.....
ทรัพย์สิน.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-3-

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง (260KVA.X100)				26,000.00 ✓
แรงสูงภายนอก				415,778.34 ✓
แรงสูงภายนอก 50%				
แรงสูงภายใน				
หม้อแปลง				475,618.07 ✓
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				481,910.35 ✓
แรงต่ำภายใน				
มิเตอร์ภายใน(6,644.11x30%)				8,637.34 ✓
มิเตอร์				
รื้อถอนแรงสูงภายนอก				
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก				4,361.00 ✓
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก				
รื้อถอนไฟสาธารณะ(1,629.00+30%)				2,117.70 ✓
ไฟสาธารณะ (169,059.25+30%)				219,777.03 ✓
ค่าบริการ Hotline กระเช้า 22เควี				10,000.00 ✓
เรียกเก็บค่าสำรวจออกแบบฯ				-5,000.00 ✓
รวม				1,639,199.83 ✓
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				114,743.99
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				1,753,943.82

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1,753,943.82 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทแปดสิบสองสตางค์) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจาก


(.....) งบสำรองจ่าย จำนวน.....-.....บาท
 (.....) งบทำการ จำนวน.....-.....บาท
 (.....) งบลงทุน จำนวน.....-.....บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน...หม้อแปลง,แรงต่ำภายนอกเป็นของกฟภ. สายดับและโคมส่องสว่าง เป็นของผู้ใช้ไฟเครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-4-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
รายละเอียด และเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว.


(นายชนะ วังวอน)


ชผ.บค.ปฏิบัติงานแทน หผ.บค.กฟอ.บบบ.

29 ก.ย. 2564

หผ.ปป.,หผ.บท.,หผ.ปป.,หผ.บค.,หผ.กส.

ที่ บบบ.(บค.) 413

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป.






(นายพิทักษ์ อนันตรกิตติ)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บบบ.

29 ก.ย. 2564

FM-CO-19

โทร.038-445013

รจก.(ท)/(บ).....
หผ. 
ชผ. 
วคก./บบบ. 
พชง./พบช. 