



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่		วันที่	
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย - นายธีรธร เกษมสันต์		

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ. ผ่าน รจก.(ท)

ตามคำร้องขยายเขตที่ 120001303263 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้นายวันชัย สกาวร ได้พิจารณาแล้วพอสรุปได้ ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายธีรธร เกษมสันต์ สถานที่ใช้ไฟ บริเวณบ้านเลขที่ 66 ม.6 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ขอใช้เพื่อ ที่อยู่อาศัย มีผู้ขอใช้ไฟประมาณ...1...ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูงพิดเตอร์ 9 อยู่ห่างจากสถานีจ่ายไฟบ้านบึง 3 ประมาณ 15 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่าง.....-.....ราย ไฟกำลัง.....-.....ราย โหลดรวมประมาณ.....-.....กว.
รายละเอียดไฟกำลัง.....-.....
3. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ...3...เฟส.....22..... เควี.ขนาด..50.. เควี.เอ. ตั้งที่แท่ง 3 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ...-...แอมป์ เฟส บี...-...แอมป์ เฟส ซี...-...แอมป์ วัดโวลท์ปลายสายจุดเริ่มขยายเขต...-...โวลท์ เวลา...-...น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก.....-.....กว. เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง...-...เมตร
4. ระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุนทั้งหมด สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตร กฟภ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50%
5. บริเวณพื้นที่ที่ขอใช้ไฟไม่มีหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก (01.1 กฟภ.เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย)

- [] ปีกเสา คอร.ขนาด...-...เมตร จำนวน...-...ต้น
- [] ร้อยถอนเสา คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน....ต้น
- [] ปีกเสาดอม่อ คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ร้อยถอนสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด...-...ต.มม. จำนวน...-...เส้น ระยะทาง...-...เมตร
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด...-...ต.มม.จำนวน...-...เส้น ระยะทาง...-...เมตร
- [] ปรับเปลี่ยนชุดหัวเสาแรงสูง จำนวน...-.....ชุด

แรงสูงภายนอก (ผู้ใช้ไฟสมทบ 50%)

- [] ปีกเสา คอร.ขนาด... -...เมตร จำนวน...-...ต้น
- [] ปีกเสาดอม่อ คอร.ขนาด...-...เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสายเคเบิลอากาศ...-...ขนาด...-...ต.มม.จำนวน...-...เส้น ระยะทาง...-...เมตร

-/2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

หม้อแปลง(01.1 กฟภ.เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย)

- [] รื้อถอนหม้อแปลง ระบบ...1..เฟส 22 เควี. ขนาด...-..เควีเอ. จำนวน.....เครื่อง
(ทรัพย์สิน กฟภ.)
[/] ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ...3..เฟส 22 เควี. ขนาด...50..เควีเอ. จำนวน...1...เครื่อง
(ทรัพย์สิน กฟภ.)

แรงต่ำภายนอก(01.1 กฟภ.เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย)

- [] รื้อถอนเสา คอ.ขนาด....-.....เมตร จำนวน...-....ต้น
[] ปักเสา คอ.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
[/] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด...50..ต.มม.จำนวน..4..เส้น ระยะทาง...80...เมตร
[/] รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด...50..ต.มม. จำนวน..1..เส้น ระยะทาง..70...เมตร
[/] รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด...50..ต.มม. จำนวน...1..เส้น ระยะทาง...70...เมตร

แรงต่ำภายนอก(ผู้ใช้ไฟลงทุน 100%)

- [] ปักเสา คอ.ขนาด....-.....เมตร จำนวน...-....ต้น
[] พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด...-..ต.มม.จำนวน...-..เส้น ระยะทาง...-..เมตร
[] พาดสายเมนสายคาออลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด...-..ต.มม.จำนวน...-..เส้น ระยะทาง.....เมตร

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรองจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
สมทบแรงสูง (50KVA.X100)				5,000.00
แรงสูงภายนอก				
หม้อแปลง			197,687.51	
แรงต่ำภายนอก			34,755.14	
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก		616.00		
รื้อถอนแรงสูง				
รื้อถอนหม้อแปลง				
ค่าบริการ Hotline กระเช้า 22เควี				10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ				
รวม		616.00	232,442.65	15,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				1,050.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น				16,050.00

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 16,050.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดยื่น
ราคา 3 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ ทั้งนี้ก่อน
ดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


-3-

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจาก

(.....) งบสำรองจ่าย จำนวน.....บาท
(.....แรงต่ำ.....) งบทำการ จำนวน.....616.00.....บาท
(.....หม้อแปลง,แรงต่ำ,.....) งบลงทุน จำนวน.....323,442.65.....บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สิน...แรงสูง,หม้อแปลงและแรงต่ำภายนอกเป็นทรัพย์สินของ กฟภ.
เครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้า
งานมาด้วยแล้ว.


(นายชนะ วังวอน)

ชม.บค. รักษาการแทน ผ.บค.กฟอ.บ.บ.

๒-6 มี.ย. 2566

ผ.บค.,ผ.บ.ป.,ผ.กส.,ผ.มต,ผ.ป.บ.

ที่ บ.บ.บ.(บค.) ๑๘๓

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.



(นายวรพจน์ พฤกษชาติ)

รจก.(ท). ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บ.บ.

-6 มี.ย. 2566

รจก.(ท)/(บ).....
ผ.บ.
ชม.
รจก./น.บ.
รจก./ผ.บ.