



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่	วันที่		
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย - แรงสูงร่วมมิเตอร์ประธานและมิเตอร์แยก บริษัท ยูเอที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด , บริษัท เห่งเพิง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท จีไอเอ็นที (ไทยแลนด์) จำกัด		

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านบึง

1. เรื่องเดิม

ด้วย กฟอ.บรบ.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ HBAB66001676 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 , HBAB66001569 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 และ HBAB66001572 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และติดตั้งหม้อแปลง นั้น

รายละเอียด

1.1 บริษัท ยูเอที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เจ้าของสถานที่ขอใช้ไฟ และผู้ให้เช่าสถานที่ ตั้งอยู่บริเวณ ในโฉนดที่ดินเลขที่ 21501 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ประกอบกิจการ...โรงงานให้เช่า ...รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส โหลดสูงสุด...4.MW ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ.BBA01 อยู่ห่างจาก สถานีฯ ระยะทางประมาณ...9....กม.

1.2 บริษัท เห่งเพิง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ขอใช้ไฟ และผู้เช่า ตั้งอยู่บริเวณ อาคารเลขที่ 309/3 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ประกอบกิจการ...ผลิตยางแผ่น...รับไฟจากระบบจำหน่าย แรงสูง 3 เฟส โหลดสูงสุด...4.MW ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ.BBA01 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทาง ประมาณ...9....กม.

1.3 บริษัท จีไอเอ็นที (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ขอใช้ไฟ และผู้เช่า ตั้งอยู่บริเวณ อาคารเลขที่ 309/5 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ประกอบกิจการ...ผลิตเครื่องครัวสแตนเลส...รับไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส โหลดสูงสุด...4.MW ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ.BBA01 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ...9....กม.

1.4 ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์

1.4.1 บริษัท เห่งเพิง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

(./...) - ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000-400/230 โวลต์ ขนาด...1250....เควีเอ.
จำนวน...1.....เครื่อง (ที่จุด...B...) (......) กฟภ. (./...) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

1.4.2 บริษัท จีไอเอ็นที (ไทยแลนด์) จำกัด

(./...) - ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000-400/230 โวลต์ ขนาด...1000....เควีเอ.
จำนวน...1.....เครื่อง (ที่จุด...C...) (......) กฟภ. (./...) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง

1.5 ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างเองโดยมี

1.5.1 นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท (../..) สามัญ (...-..) วุฒิ วิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน ...สพก.3302/ วพก. ...-..) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ควบคุม และออกแบบการก่อสร้าง ของ บริษัท ยูเอที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

1.5.2 นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท (../..) สามัญ (...-..) วุฒิ วิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน ...สพก.3302/ วพก. ...-..) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ควบคุม และออกแบบการก่อสร้าง ของ บริษัท เห่งเฟิง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

1.5.2 นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท (../..) สามัญ (...-..) วุฒิ วิศวกรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง (เลขทะเบียน ...สพก.3302/ วพก. ...-..) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ควบคุม และออกแบบการก่อสร้าง ของ บริษัท จีไอเอ็นที (ไทยแลนด์) จำกัด

1.6 สถานที่ขอใช้ไฟอยู่ในบริเวณพื้นที่ของ บริษัท ยูเอที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตั้งอยู่ ในโฉนดที่ดินเลขที่ 21501 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ประกอบกิจการ...โรงงานให้เข้า

1.6.1 ผู้ขอใช้ไฟฟ้า บริษัท เห่งเฟิง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22 เควี 400/230 โวลท์ ขนาด 1250 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง ที่จุด B แยกมิเตอร์ เพื่อใช้กับ อาคารเลขที่ 309/3 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ประกอบกิจการ ผลิตยางแผ่น

1.6.2 ผู้ขอใช้ไฟฟ้า บริษัท จีไอเอ็นที (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22 เควี 400/230 โวลท์ ขนาด 1000 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง ที่จุด C แยกมิเตอร์ เพื่อใช้กับ อาคารเลขที่ 309/5 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ประกอบกิจการ ผลิตเครื่องครัวสแตนเลส

1.7 ลักษณะการขอใช้ไฟฟ้าดังกล่าว นั้น เข้าหลักเกณฑ์การขอใช้ไฟฟ้าตาม ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ พ.ศ.2562 หมวดที่ 4 ข้อที่ 33 การติดตั้งมิเตอร์แรงสูงแยกมากกว่า 1 เครื่อง โดยใช้ระบบจำหน่ายแรงสูงร่วม ให้แก่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่เข้าพื้นที่และใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น

1.7.1 ตามหนังสือเวียนที่ ผมป.92/2565 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2565 แจ้งเวียนการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย มิเตอร์ประธาน ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ พ.ศ.2562 (ตามเอกสารแนบ2)

1.8 ผู้ใช้ไฟฟ้า ให้คำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการติดตั้งมิเตอร์ประธานและมิเตอร์แยก และ ให้สามารถใช้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในร่วมกัน และหากเกิดความเสียหายกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า ผู้ให้เช่าจะไม่ เรียกค่าเสียหายต่อ กฟภ. และยินยอมให้ กฟภ. เข้าไปดำเนินการ ตรวจสอบ จดหน่วยเก็บเงิน ได้โดยสะดวก (เอกสารแนบ 3)

1.9 ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-3-

2. วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายใน(ผู้ใช้ไฟลงทุน 100%) (บริษัท ยูเอที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน M1))

(../..) ปีกเสา คอร. ขนาด.....12.20...เมตร จำนวน.....1...ต้น ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด...-.....เมตร
จำนวน...-.....ต้น พาดสายเคเบิลอากาศขนาด...185.ต.มม. จำนวน...3...เส้น ระยะทาง.....25...เมตร
(../..) ติดตั้งคอน คอร.กับสามแยก (../) จำนวน...1...ชุด พร้อมเชื่อมสายให้
(../) ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในช่วง....A-B-C.....(.....) กฟภ. (../) ผู้ใช้ไฟ นั้น เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์
และดำเนินการติดตั้งเอง

2.2 แผนกแรงสูงภายใน(ผู้ใช้ไฟลงทุน 100%) (บริษัท เหมงเพ็ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ลูกย่อย M2))

(../..) ปีกเสา คอร. ขนาด.....12.20...เมตร จำนวน.....1...ต้น ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด...-.....เมตร
จำนวน...-.....ต้น พาดสายเคเบิลอากาศขนาด...-..ต.มม. จำนวน...-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร
(../..) ติดตั้งคอน คอร.กับสามแยก (../) จำนวน...-..ชุด พร้อมเชื่อมสายให้
(../) ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในช่วง....A-B-C.....(.....) กฟภ. (../) ผู้ใช้ไฟ นั้น เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์
และดำเนินการติดตั้งเอง

2.3 แผนกแรงสูงภายใน(ผู้ใช้ไฟลงทุน 100%) (บริษัท จีไอเอ็นที (ไทยแลนด์) จำกัด (ลูกย่อย M3))

(../..) ปีกเสา คอร. ขนาด.....12.20...เมตร จำนวน.....1...ต้น ปีกเสาดอมือ คอร. ขนาด...-.....เมตร
จำนวน...-.....ต้น พาดสายเคเบิลอากาศขนาด...-..ต.มม. จำนวน...-.....เส้น ระยะทาง.....-.....เมตร
(../..) ติดตั้งคอน คอร.กับสามแยก (../) จำนวน...-..ชุด พร้อมเชื่อมสายให้
(../) ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในช่วง....A-B-C.....(.....) กฟภ. (../) ผู้ใช้ไฟ นั้น เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์
และดำเนินการติดตั้งเอง

2.4 แผนกหม้อแปลงภายใน(บริษัท เหมงเพ็ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ลูกย่อย M2))

(../..) กฟภ. (../..) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง
(../..) ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000-400/230 โวลต์ ขนาด.....1250.....เควีเอ.
จำนวน.....1.....เครื่อง (จุดที่...B.....) (../..) กฟภ. (../..) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง
(../..) หม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟจัดหาเองจะต้องส่งให้ กฟภ. (../..) ตรวจสอบ (../..) ทดสอบก่อนนำไป
ติดตั้งใช้งาน และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกต่างหากตามระเบียบของ กฟภ.

2.5 แผนกหม้อแปลงภายใน(บริษัท จีไอเอ็นที (ไทยแลนด์) จำกัด (ลูกย่อย M3))

(../..) กฟภ. (../..) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง
(../..) ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000-400/230 โวลต์ ขนาด.....1000.....เควีเอ.
จำนวน.....1.....เครื่อง (จุดที่...C.....) (../..) กฟภ. (../..) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง
(../..) หม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟจัดหาเองจะต้องส่งให้ กฟภ. (../..) ตรวจสอบ (../..) ทดสอบก่อนนำไป
ติดตั้งใช้งาน และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกต่างหากตามระเบียบของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-4-

2.6 แผนกคาปาซิเตอร์ ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ 1,3 เฟส 400/230 โวลต์ ขนาด.....-.....กิโลวาร์
จำนวน.....-.....เครื่อง (.../.) ผู้ใช้ไฟขอจัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการติดตั้งเอง

(...-) กฟภ.จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการติดตั้งให้

2.7 แผนกเครื่องวัด

(.../.) ติดตั้งเครื่องวัดประธานวัดหน่วยสูญเสีย แบบกระจายตามสัดส่วน (.../.) แรงสูง

ระบบ 3 เฟส ประกอบซีทีแรงสูงขนาด 75/5 แอมป์จำนวน...1...ชุด (ที่จุด..M1...) ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท ยูเอที
เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

(.../.) ติดตั้งเครื่องวัด (.../.) แรงสูง (...-) แรงต่ำ ระบบ 3 เฟส ประกอบซีที ขนาด 50/5 แอมป์
จำนวน...1...ชุด ที่จุด M2 โดยใช้ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท เเทงเพิง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยให้ใช้สายการจด
หน่วยเดียวกันกับมิเตอร์ประธาน M1

(.../.) ติดตั้งเครื่องวัด (.../.) แรงสูง (...-) แรงต่ำ ระบบ 3 เฟส ประกอบซีที ขนาด 30/5 แอมป์
จำนวน...1...ชุด ที่จุด M3 โดยใช้ชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท จีโอเอ็นที (ไทยแลนด์) จำกัด โดยให้ใช้สายการจดหน่วย
เดียวกันกับมิเตอร์ประธาน M1

3.เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ.แยงบค่าใช้จ่าย ดังนี้

3.1 บริษัท ยูเอที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

แผนกเครื่องวัด(มิเตอร์ประธาน)	เป็นเงิน	124,017.00 บาท เบิกจากงบสำรองจ่าย
	รวม เป็นเงิน	<u>124,017.00 บาท,</u>

3.2 บริษัท เเทงเพิง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

แผนกเครื่องวัด(มิเตอร์ย่อย)	เป็นเงิน	114,368.00 บาท เบิกจากงบสำรองจ่าย
	รวม เป็นเงิน	<u>114,368.00 บาท</u>

3.3 บริษัท จีโอเอ็นที (ไทยแลนด์) จำกัด

แผนกเครื่องวัด(มิเตอร์ย่อย)	เป็นเงิน	111,489.00 บาท เบิกจากงบสำรองจ่าย
	รวม เป็นเงิน	<u>111,489.00 บาท</u>

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

(.../.) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม (....) ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

4. ค่าขยายเขตฯของ บริษัท ยูเอที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มิเตอร์ประธาน M1)

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย (ไม่คิด)	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกแรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกแรงสูงภายใน(71,932.52+30%)	เป็นเงิน	93,512.28	บาท
แผนกคาปาซิเตอร์ (.../.) ผู้ใช้ไฟ (....) กฟภ.ดำเนินการ	เป็นเงิน	-	บาท
	รวม เป็นเงิน	93,512.28	บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-5-

5. ค่าธรรมเนียมของ บริษัท ยูเอที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มีเตอร์ประธาน M1)

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูง (ระยะทาง....200...ม.)	เป็นเงิน	2,000.00	บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายใน(คิดครึ่งหนึ่งจากอัตราปกติ)	เป็นเงิน	10,000.00	บาท
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าบริการ Hotline 22-33 เควี	เป็นเงิน	67,039.22	บาท
รวม	เป็นเงิน	79,039.22	บาท
6. ค่าขยายเขตฯของ บริษัท เหิงเฟิง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ลูกย่อย M2)

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย (1250 KVA.x100 บาท)	เป็นเงิน	125,000.00	บาท
แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกแรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกแรงสูงภายใน(36,955.62+30%)	เป็นเงิน	48,042.31	บาท
แผนกคาปาซิเตอร์ (.../...) ผู้ใช้ไฟ (.....) กฟภ.ดำเนินการ	เป็นเงิน	-	บาท
รวม	เป็นเงิน	173,042.31	บาท
7. ค่าธรรมเนียมของ บริษัท เหิงเฟิง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ลูกย่อย M2)

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูง (ระยะทาง....30...ม.)	เป็นเงิน	2,000.00	บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายใน	เป็นเงิน	20,000.00	บาท
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าบริการปลดหรือเชื่อมต่อไลน์ 22 เควี	เป็นเงิน	14,000.00	บาท
รวม	เป็นเงิน	36,000.00	บาท
8. ค่าขยายเขตฯของ บริษัท จีไอเอ็นที (ไทยแลนด์) จำกัด(ลูกย่อย M3)

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย (1000 KVA.x100 บาท)	เป็นเงิน	100,000.00	บาท
แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกแรงสูงภายนอก ผู้ใช้ไฟสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกแรงสูงภายใน(36,955.62+30%)	เป็นเงิน	48,042.31	บาท
แผนกคาปาซิเตอร์ (.../...) ผู้ใช้ไฟ (.....) กฟภ.ดำเนินการ	เป็นเงิน	-	บาท
รวม	เป็นเงิน	148,042.31	บาท
9. ค่าธรรมเนียมของ บริษัท จีไอเอ็นที (ไทยแลนด์) จำกัด(ลูกย่อย M3)

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูง (ระยะทาง....30...ม.)	เป็นเงิน	2,000.00	บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายใน	เป็นเงิน	15,000.00	บาท
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าบริการปลดหรือเชื่อมต่อไลน์ 22 เควี	เป็นเงิน	14,000.00	บาท
รวม	เป็นเงิน	31,000.00	บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-6-

10. สรุปค่าใช้จ่ายของ บริษัท ยูเอที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มิเตอร์ประธาน M1)

ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย	(4)	เป็นเงิน	93,512.28	บาท
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	(5)	เป็นเงิน	79,039.22	บาท
		รวม	เป็นเงิน	172,551.50 - บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		เป็นเงิน	12,078.61	บาท
		รวม	เป็นเงิน	184,630.11 บาท
ค่าประกันการใช้ไฟ(มิเตอร์ประธานไม่เรียกเก็บ)		เป็นเงิน	-	บาท
		รวม	เป็นเงิน	184,630.11 บาท

11. สรุปค่าใช้จ่ายของ บริษัท เหิงเพ็ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ลูกย่อย M2)

ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย	(6)	เป็นเงิน	173,042.31	บาท
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	(7)	เป็นเงิน	36,000.00	บาท
		รวม	เป็นเงิน	209,042.31 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		เป็นเงิน	14,632.96	บาท
		รวม	เป็นเงิน	223,675.27 บาท
ค่าประกันการใช้ไฟ(1250kvax400บาท)		เป็นเงิน	500,000.00	บาท
		รวม	เป็นเงิน	723,675.27 บาท

12. สรุปค่าใช้จ่ายของ บริษัท จีไอเอ็นที (ไทยแลนด์) จำกัด(ลูกย่อย M3)

ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย	(8)	เป็นเงิน	148,042.31	บาท
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	(9)	เป็นเงิน	31,000.00	บาท
		รวม	เป็นเงิน	179,042.31 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		เป็นเงิน	12,532.96	บาท
		รวม	เป็นเงิน	191,575.27 บาท
ค่าประกันการใช้ไฟ(1000kvax400บาท)		เป็นเงิน	400,000.00	บาท
		รวม	เป็นเงิน	591,575.27 บาท

ผู้ใช้ไฟ ผู้ขอติดตั้งมิเตอร์ประธาน บริษัท ยูเอที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ลงทุนเป็นเงิน 184,630.11 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหกกร้อยสามสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์)

ผู้ใช้ไฟ ผู้ขอติดตั้งมิเตอร์ย่อย บริษัท เหิงเพ็ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงทุนเป็นเงิน 723,675.27 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันหกกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

ผู้ใช้ไฟ ผู้ขอติดตั้งมิเตอร์ย่อย บริษัท จีไอเอ็นที (ไทยแลนด์) จำกัด

ลงทุนเป็นเงิน 591,575.27 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้ากร้อยเจ็ดสิบห้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

ยกเว้น เครื่องวัด (.../...) แรงสูง (.../...) แรงต่ำ เป็นของ กฟภ.


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-7-

(.../...) อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูง และหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการก่อสร้างเอง นั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหาจะต้องไม่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของ กฟภ. ทั้งนี้แม้ว่า กฟภ. จะได้ตรวจสอบและทดสอบ แล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟจะต้องเป็นผู้รักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำกว่า 85% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำกว่าค่าที่กำหนด ตามหลักเกณฑ์บันทึกที่จฟ.(วส.) 1028 ลว.15 กย.2546 ส่วนการติดตั้งมิเตอร์เพื่อให้สามารถวัดค่าวัตต์-วาร์ (Watt-Var) ได้เห็นควรมอบอำนาจให้ กฟอ.บรบ.เป็นผู้พิจารณาดำเนินการต่อไป.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง จำนวน 1 แผ่น ประมาณการ จำนวน 3 ชุด และหนังสือผู้ใช้ไฟ มาด้วยแล้ว.



(นายอานนท์ รอดศรี)


วศก.7 รักษาการแทน ทพ.บค.กฟอ.บรบ.

14 ก.ย. 2565

ทพ.ปป.,ทพ.บห.,ทพ.ปป.,ทพ.บค.,ทพ.กส.,ทพ.มต.

ที่ บรบ.บค.) ๓๗๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป.



(นายสัมพันธ์ เมฆทัບ)

ผจก.กฟอ.บรบ.

25 ก.ย. 2565

รจก.(ท)/ (ข)	
ทพ.	 14 ก.ย. 2565
ชผ.	
วศก./บรบ.	 14 ก.ย. 2565
พชง./พบช	