



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บรบ.
เลขที่		วันที่	
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย - บริษัท ลีลากุล จำกัด		

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านบึง ผ่าน รจก.(ท) *Comme.*

1. เรื่องเดิม

ด้วย กฟอ.บรบ.ได้รับคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001321141 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของ กฟภ. เพื่อความสวยงามของบริเวณหน้าโครงการหมู่บ้านนั้น

รายละเอียด

1.1 บริษัท ลีลากุล จำกัด สถานที่ขอย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ตั้งอยู่ บริเวณ ช้างอาคารพาณิชย์ โครงการพลพิศ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี E101.116998 N13.319044 รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส โหลดสูงสุด...4.MW ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ.BBD10 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 2.กม.

1.2 ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟภ.

2.วิธีดำเนินการ

2.1 แผนกแรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟลงทุน 100%)

- (.../...) ปีกเสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 1 ต้น(รื้อถอนนำกลับมาใช้งาน)
- (...-...) ปีกเสาดอม่อ คอร. ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
- (.../...) พาดสายเคเบิลอากาศขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 20 เมตร
- (...-...) พาดสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด - ตารางมิลลิเมตร จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร

2.2 แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟลงทุน 100%)

- (.../...) รื้อถอนเสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 1 ต้น
- (...-...) รื้อถอนเสาดอม่อ คอร. ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น
- (...-...) รื้อถอนสายเคเบิลอากาศขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 3 เส้น ระยะทาง 15 เมตร

2.3 แผนกหม้อแปลงภายนอก(ผู้ใช้ไฟลงทุน 100%)

- (.../...) ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000-416/240 โวลท์ ขนาด...250...เควีเอ. จำนวน...1.....เครื่อง ชุดแขวนเสา พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน(รื้อถอนนำกลับมาใช้งาน)

2.4 แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก(ผู้ใช้ไฟลงทุน 100%)

- (...-...) รื้อถอนหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส 22000-416/240 โวลท์ ขนาด...250...เควีเอ. จำนวน...1.....เครื่อง ชุดแขวนเสา พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน(รื้อถอนนำกลับมาใช้งาน)

2.5 แผนกแรงต่ำภายนอก(ผู้ใช้ไฟลงทุน 100%)

(.../...) ปีกเสา คอร. ขนาด 9.00 เมตร จำนวน 1 ต้น

(.../...) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 ตร.มม. จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 15 เมตร

2.6 แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก(ผู้ใช้ไฟลงทุน 100%)

(...-...) รื้อถอนเสา คอร. ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น

(.../...) รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 95 ตร.มม. จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 5 เมตร

เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ.แยกงบค่าใช้จ่าย ดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบลงทุน
แผนกแรงสูงภายนอก กฟภ.ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบลงทุน
แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบทำการ
แผนกเครื่องวัด	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบสำรองจ่าย
แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท เบิกจากงบลงทุน
รวม เป็นเงิน		-	บาท

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

(.../...) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม (...-...) ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

1. ค่าขยายเขตฯ

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย (ไม่คิด)	เป็นเงิน	-	บาท
แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	21,763.89	บาท
แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	3,169.00	บาท
แผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	51,764.72	บาท
แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	10,484.00	บาท
แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	10,183.31	บาท
แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	731.00	บาท
รวม	เป็นเงิน	98,095.92	บาท

2. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูง (ระยะทาง....-..ม.)	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายใน	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าบริการ ปลดหรือเชื่อมสายแรงสูง 22 เควี	เป็นเงิน	14,000.00	บาท
ค่าตรวจสอบแท่น และรั้วล้อมหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท
รวม	เป็นเงิน	14,000.00	บาท

3. สรุปค่าใช้จ่าย

ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย	(1)	เป็นเงิน	98,095.92	บาท
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	(2)	เป็นเงิน	14,000.00	บาท
หักค่าสำรวจออกแบบฯ		เป็นเงิน	-5,000.00	บาท
		รวม	เป็นเงิน	107,095.92 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		เป็นเงิน	7,496.71	บาท
		รวม	เป็นเงิน	114,592.63 บาท
ค่าประกันการใช้ไฟ(-)		เป็นเงิน	-	บาท
		รวม	เป็นเงิน	114,592.63 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 114,592.63 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทหกสิบสามสตางค์)

ยกเว้น เครื่องวัด (...-...) แรงสูง (...-...) แรงต่ำ เป็นของ กฟภ.

(.../...) อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูง และหม้อแปลงที่ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการก่อสร้างเอง นั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ใช้ไฟจัดหาจะต้องไม่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของ กฟภ. ทั้งนี้แม้ว่า กฟภ. จะได้ตรวจสอบและทดสอบ แล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟจะต้องเป็นผู้รักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF.) ไม่ให้ต่ำกว่า 85% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF. ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF. ในส่วนที่ต่ำกว่าค่าที่กำหนด ตามหลักเกณฑ์บันทึกที่จฟ.(วส.) 1028 ลว.15 กย.2546 ส่วนการติดตั้งมิเตอร์เพื่อให้สามารถวัดค่าวัตต์-วาร์ (Watt-Var) ได้เห็นควรมอบอำนาจให้ กฟอ.บรบ.เป็นผู้พิจารณาดำเนินการต่อไป.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง จำนวน 1 แผ่น และหนังสือผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว.


(นายชนะ วังวอน)

ชม.บค. รักษาการแทน ผอ.บค.กฟอ.บรบ.

ผอ.ปบ.,ผอ.บท.,ผอ.บป.,ผอ.บค.,ผอ.กส.,ผอ.มต.

ที่ บรบ.(บค.) ๐๐๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป.



(นายวรพจน์ พงกษาติ)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผอ.ก.กฟอ.บรบ.

M - CO - 19

๑๐ มี.ค. ๒๕๕๗

./4

รจก.(ท/ว).....
 รจก.
 รจก.
 รจก./บรบ.
 รจก./พว.