



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 21 มี.ค. 2558
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ. ปลวกแดง - อบต. มายางพร (ชอยคนซื้อ)
อ้างถึง หนังสือที่ รย 72403/3480 ลว. 31 ตุลาคม 2557

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ชก. (ท) PEA. ปลด.

ตาม.....หนังสือ..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. กฟอ. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.5 ต.มายางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 300 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 390 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 50 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ เฟส ขนาด แอมป์ จำนวน เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 3 ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 90 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 32,686.87 บาท (..... สามหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบหกบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- PEA.ลงทุนเป็นเงิน บาท (.....)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


นายไพศาล พรหมสวัสดิ์
หน.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 190/2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายธนาชัย กฤตนาพันธ์)
ชก.(ท) รักษาการ