จาก ผบค.PEA.ปลวกแดง ถึง ผจก.PEA.ปลวกแดง

เลขที่ วันที่ 21 มี.ค. 2558

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - อบต.มาบยางพร(ซอยคลองใหญ่-น้อยกร)

อ้างถึง หนังสือที่ รย 72403/3480 ลว. 31 ตุลาคม 2557

เรียน ผจก.PEA.ปลด.ชจก. (ท) PEA.ปลด.

ตาม.....หนังสือ..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

**รายละเอียด**

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 400 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 660 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ ..... เฟส ขนาด ..... แอมป์ จำนวน ..... เครื่อง ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

**วิธีการดำเนินการ**

ปักเสาคอร.ขนาด ..... เมตร จำนวน ..... ต้น

- พาดสายขนาด 95 AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 220 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด 25 AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 1 สาย ระยะทาง 220 เมตร
- .....
- .....

**เงินลงทุน**

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 126,165.71 บาท ( หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์ ) (รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- PEA.ลงทุนเป็นเงิน ..... บาท ( ..... )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรมฮวด
หผ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 194/2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพนธ์)
ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.ปลด.