



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง  
เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ 27 ก.พ. 2558  
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - บจ. แอมบิชั่น เอ็นจิเนียริงฯ  
อ้างถึง คำร้องที่ 120000400517 ลว 23 กุมภาพันธ์ 2558

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ  
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ..... ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง .....
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ..... 300 ..... เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ ..... 310 ..... เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด ..... 50 AW ..... ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด ..... 100 ..... เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ ..... 1 ..... เฟส ขนาด ..... 15 ..... แอมป์ จำนวน ..... 1 ..... เครื่อง  
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาเคเบิล ขนาด ..... 9 ..... เมตร จำนวน ..... 1 ..... ต้น
- พาดสายขนาด ..... 50 AW ..... ตร.มม. ระบบ ..... 1 ..... เฟส ..... 2 ..... สาย ระยะทาง ..... 10 ..... เมตร
- พาดสายเมนชายคาขนาด ..... 50AW ..... ตร.มม. ระบบ ..... เฟส ..... สาย ระยะทาง ..... เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ..... 20,205.70 ..... บาท ( ..... สองหมื่นสองร้อยห้าบาทเจ็ดสิบลบาท ..... )  
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ..... บาท ( ..... )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ  
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมยวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ ๒๔๑/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( นายบรรจบ นามพระจันทร์ )

ชจก. (บ.) รักษาการแทน ผจก. กฟอ. ปลด.

๒๗ ก.พ. ๒๕๕๘