



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก	ผบค. PEA. ปลด.	ถึง	PEA. ปลด.
เลขที่		วันที่	16 พ.ค. 2558
เรื่อง	ขออนุมัติเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม – บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัด		
อ้างอิง	บันทึก ผกส. ลว. 05 ก.พ. 2557		

เรียน ผจก. PEA. ปลด., จก. (ท) PEA. ปลด.

1. ข้อมูล

1.1 ตามอนุมัติที่ ก.2 กบค.(บค.)/2440/2557 ลว. 01 ตุลาคม 2557 อนุมัติให้ขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.(ประเทศไทย) จำกัดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,574,050.41 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าสิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) นั้น

1.2 ผู้ใช้ไฟได้นำเงินมาชำระแล้วตามบิลเลขที่ F378545712090003-4 , ลว. 09 ธันวาคม 2557 หมายเลข C-57-H-PLDCS.0516 ปัจจุบันงานดังกล่าวข้างต้นกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ และทางแผนกก่อสร้างแจ้งขอเพิ่มอุปกรณ์ในแผนกแรงสูง คือ เสา คอ. ขนาด 12.00 เมตร, อุปกรณ์หัวเสาชุด DDE และสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี ขนาด 185 ต.มม จำนวน 120 เมตร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ PEA. พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผู้ใช้ไฟ

2. ข้อพิจารณาและดำเนินการ

ผบค. กฟอ. ปลด. ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรอนุมัติเพิ่ม เสา คอ. ขนาด 12.00 เมตร, อุปกรณ์หัวเสาชุด DDE และสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี ขนาด 185 ต.มม จำนวน 120 เมตร ในแผนกติดตั้งแรงสูง พร้อมทั้งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ใช้ไฟเป็นเงิน 73,876.00 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ราคาี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบเรื่องเดิม, บันทึก , ประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

☒ ผบป.

☒ ผกส.

ที่ ก.2 ปลด.(บค.)/ 1383 /2558

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


นายไพศาล พรมฮวด
ทพ.บค.


(นายธนาชัย กฤตธนาพันธ์) ,
รอง(ท) รักษาการแทน ผจก. กฟอ. ปลด.
16 พ.ค. 2558