



จาก ผบค. PEA.ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA.ปลวกแดง  
เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ 17 พ.ค. 2558  
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลวกแดง - น.ส.พรพัสนันท์ ชัยเจริญสิน  
อ้างถึง คำร้องที่ 120000416957 ลว 27 เมษายน 2558

เรียน ผจก. PEA.ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA.ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ  
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

#### รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ..... ม.1 ต.ตาสีทิพย์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง .....
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ..... 300 ..... เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ ..... 330 ..... เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด ..... 50 AW ..... ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด ..... 100 ..... เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ ..... 1 ..... เฟส ขนาด ..... 5 ..... แอมป์ จำนวน ..... 5 ..... เครื่อง  
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

#### วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด ..... 9 ..... เมตร จำนวน ..... 1 ..... ต้น
- พาดสายขนาด ..... AW ..... ตร.มม.ระบบ ..... เฟส ..... สาย ระยะทาง ..... เมตร
- พาดสายเมนขายคาขนาด ..... 50AW ..... ตร.มม.ระบบ ..... 3 ..... เฟส ..... 4 ..... สาย ระยะทาง ..... 30 ..... เมตร

#### เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ..... 25,525.63 ..... บาท ( ..... สองหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบสามสตางค์ ..... )  
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน ..... บาท ( ..... )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ  
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 1400/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพันธ์)  
ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.  
17 พ.ค. 2558