



จาก ผบค.PEA.ปลวกแดง ถึง ผจก.PEA.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ - 3 ส.ย. 2558
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปลวกแดง - อบต.ตาสีสิทธิ์(กลุ่มบ้านคุณประภาส ถวิลวงษ์)
อ้างถึง หนังสือที่ รย 71803/518 ลว. 20 พฤษภาคม 2558

เรียน ผจก.PEA.ปลัด.ชจก. (ท) PEA.ปลัด.

ตาม.....หนังสือ..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.กฟอ.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.4 ต.ตาสีสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 100 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 500 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ เฟส ขนาด แอมป์ จำนวน เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 12 ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 420 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด 25 AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 1 สาย ระยะทาง 420 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 150,375.60 บาท (..... หนึ่งในสามหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- PEA.ลงทุนเป็นเงิน บาท (.....)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมชาติ
หน.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค. 1448/2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตนาพนธ์)
ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลัด.
- 3 ส.ย. 2558