



|         |                                                             |        |                   |
|---------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| จาก     | ผบค. PEA. ปลวกแดง                                           | ถึง    | ผจก. PEA. ปลวกแดง |
| เลขที่  |                                                             | วันที่ | 30 ส.ย. 2558      |
| เรื่อง  | การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - น.ส.หนึ่งฤทัย แสงอธิคม |        |                   |
| อ้างถึง | คำร้องที่ 120000426591                                      | ลว     | 2 มิถุนายน 2558   |

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ  
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

#### รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 600 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 640 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 5 เครื่อง  
ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

#### วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาคร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 3 ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 40 เมตร
- พาดสายเมนขนาด 50AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 40 เมตร

#### เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 27,759.32 บาท ( สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสามสิบสองสตางค์ )  
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน ..... บาท ( ..... )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ  
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./1689/2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพันธ์)  
ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.  
30 ส.ย. 2558