



จาก	ผบค. PEA. ปลวกแดง	ถึง	ผจก. PEA. ปลวกแดง
เลขที่		วันที่	8 ก.ค. 2558
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - นายหนี่ ไป๋งาม		
อ้างถึง	คำร้องที่ 120000433089	ลว	22 มิถุนายน 2558

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 500 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 550 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บั๊กเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 2 ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 50 เมตร
- พาดสายเมนสายคาขนาด 50AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 50 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 23,758.40 บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท (.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 1776/2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนชัย กฤตธนพนธ์)
ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.
9 ก.ค. 2558