



จาก	ผบค.PEA.ปลวกแดง	ถึง	ผจก.PEA.ปลวกแดง
เลขที่		วันที่	15 ก.ค. 2558
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลวกแดง - นางเทวีกา หงษ์สวัสดิ์		
อ้างถึง	คำร้องที่ 120000437579	ลว	6 กรกฎาคม 2558

เรียน ผจก.PEA.ปลวกแดง ผ่าน ขจก. (ท) PEA.ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง.....ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.PEA.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 200 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 210 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 แควีเค.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง
ซึ่งขึ้นอยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด เมตร จำนวน ต้น
- พาดสายขนาด AW ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดสายเมนขนาด 50AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 10 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 4,222.69 บาท (สี่พันสองร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบเก้าสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./1808/2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพนธ์)
ขจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.
15 ก.ค. 2558