



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง

ถึง PEA. ปลวกแดง

เลขที่

วันที่ 13 ส.ค. 2558

เรื่อง

ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท อมตะ ซิตี จำกัด (Phase 6 Holley Zone 2)

อ้างถึง

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง

1. ข้อมูล

1.1 ตามบันทึกของ ผวต. ลว. 5 ส.ค. 58 เรื่องข้อมูลพื้นที่พัฒนาใหม่ ของ บริษัท อมตะ ซิตี จำกัด ที่จะมีผู้ประกอบการรายใหม่ เข้ามาเปิดกิจการในพื้นที่นิคมฯอมตะซิตี้ โดยในปัจจุบัน พื้นที่พัฒนาใหม่ (Phase 6 Holley Zone 2) ประมาณ 1,300 ไร่ มีผู้ประกอบการที่เข้ามาดำเนินการก่อสร้างโรงงานในพื้นที่แล้ว จำนวน 7 ราย คิดเป็นพื้นที่ 632 ไร่ และมีผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างวางแผนเข้าดำเนินการก่อสร้างอีก 11 ราย คิดเป็นพื้นที่ 145 ไร่

1.2 ระบบจำหน่ายแรงสูงในบริเวณดังกล่าว อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้าอมตะซิตี้ เฟดเดอร์ 7 ขอใช้วงจรเพิ่มเข้ามา เนื่องจาก วงจร 3 เดิม โหลด 14 MW

2. ข้อพิจารณาและดำเนินการ

เพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในบริเวณ Phase 6 Holley Zone 2 มีความมั่นคงสามารถรองรับ ผู้ใช้ไฟรายใหม่ที่จะเข้ามาขอใช้ไฟฟ้ากับ PEA. ปลวกแดง ผบค. PEA. ปลด. จึงได้ออกแบบประมาณการ ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง ระยะทางประมาณ 3.3 กม. เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่บริเวณดังกล่าว ตามผัง RD27-017/580448 จำนวน 4 แผ่น โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

2.1 แผนกติดตั้งแรงสูง เป็นเงิน 4,982,588.00 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบบันทึก, ประมาณการ, ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสาธิต อนุสิทธิ์)

พชง.6 รักษาการหัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.(บค.)/109/2558

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤษณะ...

ผู้ช่วยผู้จัดการ (เทคนิค) รักษาการแทน

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอปลวกแดง