



จาก	ผบค. PEA. ปลวกแดง	ถึง	ผจก. PEA. ปลวกแดง
เลขที่		วันที่	3 ก.ย. 2558
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - นายสืบสาย สืบทายาท		
อ้างอิง	คำร้องที่ 120000450195	ลว	11 สิงหาคม 2558

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.5 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 300 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 320 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคร.ขนาด 9 เมตร จำนวน 2 ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม. ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 20 เมตร
- พาดสายเมนขายคาขนาด 50AW ตร.มม. ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 23,588.48 บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ว่าที่ ร.ต.เทพเกลา ฉัตรเงิน
พช.ระดับ 6 ปฏิบัติงานแทน ทพ.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./ 2287/2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชนาชัย กฤตธนาพนธ์)
ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก. กฟอ. ปลด.
3 ก.ย. 2558