



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 14 ก.ย. 2558
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ. ปลวกแดง - บริษัท แสมปัดัน แอชเช็ท จำกัด(33009)
อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000451090 ลว. 14 สิงหาคม 2558

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ชก. (ท) PEA. ปลด.

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. กฟอ. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 30 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 105 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ./และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 13 เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาเคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 5 ต้น
- พาดสายขนาด 95 AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 75 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด 95AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 75 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 100,033.19 บาท (หนึ่งแสนสามสิบสามบาทสิบเก้าสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- PEA.ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์
หน.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค. 2408/2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพันธ์)
ชก.(ท) รักษาการแทน ผบค. กฟอ. ปลด.
14 ก.ย. 2558