



จาก ผบค.PEA.ปลวกแดง ถึง ผจก.PEA.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 13 ต.ค. 2558
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลวกแดง - น.ส.ปรีศนีย์ นัยเสถียร
อ้างถึง คำร้องที่ 120000470089 ลว 30 กันยายน 2558

เรียน ผจก.PEA.ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA.ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.PEA.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 300 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 380 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 8 เครื่อง
ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | บักเสาคอ.ขนาด | เมตร | จำนวน | ตัน |
|-----------------|-------|------------|---------|
| - พาดสายขนาด | 50 AW | ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส 4 |
| - พาดสายเมนขนาด | 50AW | ตร.มม.ระบบ | 3 เฟส 4 |
- สาย ระยะทาง 80 เมตร
- สาย ระยะทาง 40 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 34,969.84 บาท (..... สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบลีตต่างค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท (.....)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./2679/2008

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายถาวร จันทร์กุล

ผจก.กฟอ.ปลด.

16 ต.ก. 58