



จาก ผบค.PEA.ปลวกแดง ถึง ผจก.PEA.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 20 ต.ค. 2558
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลวกแดง - นายสามารถ ฤทธิมาศ
อ้างถึง คำร้องที่ 120000472054 ลว 6 ตุลาคม 2558

เรียน ผจก.PEA.ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA.ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.PEA.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 200 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 210 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 100 เควี.เอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง
ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- | | | | | | | | |
|--------------------------|------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|----|------|
| - ปักเสาเคอร์.ขนาด | เมตร | จำนวน | ต้น | | | | |
| - พาดสายขนาด | AW | ตร.มม.ระบบ | เฟส | สาย ระยะทาง | เมตร | | |
| - พาดสายเมนขนาด | 50AW | ตร.มม.ระบบ | 1 เฟส | 2 | สาย ระยะทาง | 20 | เมตร |

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 5,568.25 บาท (..... ห้าพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท (.....)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค. 2713/2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายถาวร จันทร์กุล

ผจก.กฟอ.ปลวกแดง
๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘