



จาก ผบค. PEA.ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA.ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 26 ต.ค. 2558
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลวกแดง - นายวน กลิ่นพวง
อ้างถึง คำร้องที่ 120000462010 ลว 11 กันยายน 2558

เรียน ผจก. PEA.ปลวกแดง ผ่าน ขจก. (ท) PEA.ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 300 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 310 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ.และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 5 แอมป์ จำนวน 10 เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- บักเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 2 ต้น
- พาดสายขนาด AW ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดสายเมนขนาด 50AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 20 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 38,798.29 บาท (สามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทยี่สิบเก้าสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ()

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายสาธิต ชนุติรักษ์)

พชช.บ. ศึกษากรแทน พช.บต.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./2759/2658

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายบรรจบ นามพระจันทร์)

พช.บ. ศึกษากรแทน ผจก. กฟอ. ปลด.