UR

474

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

8720

จาก ผบค.PEA.ปลวกแดง ถึง PEA.ปลวกแดง

เลขที่ วันที่ 07 พ.ย. 2558

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด (ถนนสาย G4)

อ้างถึง

เรียน ผจก.PEA.ปลวกแดง ผ่าน รจก.PEA.ปลวกแดง

1. ข้อมูล

1.1 ตามหนังสือจาก บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด เลขที่ CT2015-104 ลว.28 ต.ค. 2558 เรื่องขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงระบบ 22 เควี ถนนสาย G4 ต่อจากแนวสายไฟฟ้าเดิม เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยปัจจุบันบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ได้มีผู้ประกอบการเตรียมเข้าพื้นที่แล้ว

1.2 ระบบจำหน่ายแรงสูงในบริเวณดังกล่าว อยู่ในนิคมอุสาหกรรม อมตะซิตี้ ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้าอมตะซิตี้ ฟีดเดอร์ 3

2. ข้อพิจารณาและดำเนินการ

เพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในบริเวณ ถนนสาย G4 มีความมั่นคงสามารถรองรับ ผู้ใช้ไฟรายใหม่ที่จะเข้ามาขอใช้ไฟฟ้ากับ PEA.ปลวกแดง ทั้งนี้ ผบค. PEA.ปลวกแดง จึงได้ออกแบบประมาณการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง ระยะทางประมาณ 120 เมตร เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่บริเวณดังกล่าว ตามผัง RD27-011/580448 จำนวน 1 แผ่น โดยมีราย ละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

2.1 แผนกติดตั้งแรงสูง เป็นเงิน 178,210.27 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยสิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบบันทึก, ประมาณการ , ค่าใช้จ่ายหน้างานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.(บค.)/

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนา... ...ตธนาพนธ์)

รจก.(ท.) รักษา... ผจก.กฟอ.ปลด.

๑ ๗ พ.ย. ๒๕๕๘