



|         |                                                      |        |                   |
|---------|------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| จาก     | ผบค.PEA.ปลวกแดง                                      | ถึง    | ผจก.PEA.ปลวกแดง   |
| เลขที่  |                                                      | วันที่ | 25 พ.ย. 2558      |
| เรื่อง  | การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA.ปลวกแดง - นางวาสนา แก้วไพล |        |                   |
| อ้างอิง | คำร้องที่ 120000482166                               | ลว     | 12 พฤศจิกายน 2558 |

เรียน ผจก.PEA.ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA.ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ  
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค.PEA.ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

#### รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 400 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 410 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ/และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 2 เครื่อง  
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

#### วิธีการดำเนินการ

- บั๊กเสาคอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายขนาด 50 AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 10 เมตร
- พาดสายเมนชายคาขนาด 50AW ตร.มม.ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 10 เมตร

#### เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 14,826.72 บาท ( หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสองสตางค์ )  
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท ( )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ  
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมฮวด)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./3024 /2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( อาทิตย์ ตะพานทอง )  
ผบค. รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลวกแดง

26 พ.ย. 2558