



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 25 พ.ย. 2558
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ. ปลวกแดง - บริษัท ลลิต พรีอเพอร์ตี้ จำกัด (เฟส 5)
อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000484739 ลว. 20 พฤศจิกายน 2558

เรียน ผจก. PEA. ปลด. ผ่าน รจก. (ท) PEA. ปลด.

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. กฟอ. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 20 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 220 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 95 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 250 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 15 เครื่อง
ซึ่งใช้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาครอ. ขนาด 9 เมตร จำนวน 11 ต้น
- พาดสายขนาด 95 AW ตร.มม. ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 200 เมตร
- พาดสายไฟสาธารณะขนาด 25 AW ตร.มม. ระบบ 1 เฟส 1 สาย ระยะทาง 200 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 184,992.80 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทแปดสิบสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน _____ บาท (_____)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมชาติ
หน.บค.

ที่ ก.2 ปลด.-บค./3028/2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(อาทิตย์ ตะพานทอง)

ผบค. รักษาการแทน ผจก. กฟอ. ปลวกแดง

26 พ.ย. 2558