



จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง ถึง ผจก. PEA. ปลวกแดง
เลขที่ _____ วันที่ 21 ส.ค. 2558
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย PEA. ปลวกแดง - พ.ต.อ.สนั่น วงศ์เพียร
อ้างถึง คำร้องที่ 120000487165 ลว 30 พฤศจิกายน 2558

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชจก. (ท) PEA. ปลวกแดง

ตาม.....คำร้อง..... ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. PEA. ปลวกแดง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

- สถานที่ขอขยายเขตบ้านเลขที่ ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ระยะทางจากจุดขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ 300 เมตร ขยายเขตแล้วเสร็จประมาณ 330 เมตร
- สายที่พาดอยู่เป็นสายอลูมิเนียม ขนาด 50 AW ตร.มม. รับไฟจากหม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ.
- ในการขยายเขตครั้งนี้ แล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. และผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งมิเตอร์ระบบ 4 เฟส ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 4 เครื่อง
ซึ่งให้อยู่กับที่อาศัย

วิธีการดำเนินการ

- ปักเสาเคอร์.ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
- พาดสายขนาด AW ตร.มม.ระบบ เฟส สาย ระยะทาง เมตร
- พาดสายเมนสายคาขนาด 50AW ตร.มม.ระบบ 3 เฟส 4 สาย ระยะทาง 30 เมตร

เงินลงทุน

- ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 22,313.08 บาท (..... สองหมื่นสองพันสามร้อยสิบสามบาทแปดสตางค์)
(รวมภาษี 7 % ไว้แล้ว)
- กฟภ.ลงทุนเป็นเงิน บาท (.....)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง รายละเอียด แผนผังและประมาณการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.-บค./3241/2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(อาทิตย์ ณะพานทอง)

ผช.ร. รักษาการแทน ผจก.อปอ. ปลวกแดง

23 ส.ค. 2558